


SISTEMA DI "PRIMA PIOGGIA" - SOLUZIONE "ZETAPLAST"
 RIF. DOC. N. 826/05.02.10-MATR.110193369

SCHEMA DI PROCESSO:
 a) Separazione delle acque di prima pioggia e sfioro delle acque successive
 b) Accumulo delle acque di prima pioggia
 c) Decantazione delle sabbie e del materiale sedimentale
 d) Flottazione delle sostanze leggere
 e) Rilancio delle acque di prima pioggia
 f) Deoleazione e assorbimento

LEGENDA

- RETE DI PROCESSO con recapito in vasche a tenuta di 55 mc
- RETE CIVILE NERA con recapito in fognatura civile di Via Rivaltella
- RETE METEORICA PIAZZALI con recapito a sistema di "PRIMA PIOGGIA"
- RETE METEORICA COPERTURE condotte aeree con recapito fosso interpodereale
- P.I.G. POZZETTO DI ISPEZIONE GENERALE
- POZZETTO INIZIO RETE FOGNARIA CIVILE
- POZZETTO CON POMPA DI SOLLEVAMENTO
- POZZETTO CON SIFONE FIRENZE
- CADITOIE E GRIGLIE
- 15 mc SERBATOIO RACCOLTA ACQUA TETTI PER UTILIZZO IN CICLO PRODUTTIVO (EVENTUALE)
- RETE METEORICA "TETTI E PIAZZALE" IN USCITA DA SISTEMA "PRIMA PIOGGIA" CON RECAPITO A FOSSO INTERPODERALE (in proprietà privata)
- 1 P.I.G. POZZETTO DI ISPEZIONE GENERALE SIFONATO A MONTE DELLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN FOGNATURA NERA (Punto 1 "Permesso All.28.10.08, Prot. 6659)
- 2 P.I.G. POZZETTO DI ISPEZIONE IN USCITA RETE ACQUE METEORICHE (Punto "2" del Permesso Allaccio e Scarico di "ACQUE DEL CHIAMPO SPA" del 28.10.2008, Prot. 6659)



COMUNE di ARZIGNANO PROV. di VICENZA	
IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	
Rinnovo autorizzazione n.73 del 03/05/2010 Via Rivaltella n.15 - Arzignano (VI)	
Elaborato: <i>TAV 3 - Planimetria scarichi</i>	
<small>Rif. TAV.3 / 2010 allegato al provvedimento Prot. 2030 del 02/02/2011 di Acque del Chiampo s.p.a. - Servizio Idrico Integrato</small>	
Ottobre 2019	Scala 1:200
Committente: MARCHESINI srl Via Rivaltella n.15 37030 Arzignano (VI)	Progetto: STUDIO TECNICO AMBIENTALE G. Basso, M. Basso Via Padova, 1/A - 37030 Arzignano (VI) Tel. 0445/470102 - Fax 0445/482522