

COMUNE DI ZUGLIANO PROVINCIA DI VICENZA

PROGETTO DEFINITIVO
SISTEMA DI RECUPERO E SMALTIMENTO
DELLE ACQUE METEORICHE E ACQUE REFLUE NEGLI EDIFICI
PRODUTTIVI E DIREZIONALI SITI A ZUGLIANO (VI) IN VIA IV NOVEMBRE
DI PROPRIETA' DELLA DITTA SIDERGAMMA S.R.L.

DATA 02 ottobre 2025 TAVOLA SCALA 1:100

B.20 REV.2

Schema fognario acque
reflue e acque meteoriche

PROGETTISTA	COMMITTENTE
Arch. Gianni Gallo	Sidergamma s.r.l.

VA G.MARCONI 79/A - 36030 ZUCCHATO (VI) - TEL 0445/330036 - FAX 0445/533497 -

Legenda:

- | | |
|---|---|
|  | edifici produttivi esistenti |
|  | edificio direzionale esistente |
|  | edificio in fase di completamento con locali ad uso dei dipendenti al p. terra e locali ad uso direzionale di p. 1° |
|  | aree esterne transitabili |
|  | porzione copertura oggetto di raccolta acque meteoriche di prima pioggia |

Legenda fognature acque meteoriche raccolte dalle coperture

- P** pozzetto piovale sifonato
R pozzetto di raccordo
tubazioni di scarico
acque meteoriche
perimetro copertura oggetto di
raccolta dell'acqua di prima pioggia

Legenda fognature acque meteoriche raccolte dalle aree
esterne/interne transitabili:

-  pozzetto con cassetto
-  pozzetto di ricordo
-  pozzetto con valvola di intercettazione e chiusura
-  tubazioni di scarico acque meteoriche raccolte nelle aree interne/esterne
-  pozzo dissolcatore a tenuta
-  pozzetone di sedimentazione a tenuta
-  condotto con griglia
-  pozzo perdente

Legenda rete acque meteoriche prima pioggia raccolta
e riciclata come reintegro nel sistema produttivo

-  sistema in acciaio inox di raccolta acqua di prima pioggia capacità 2500 lt/cd
-  sistema in acciaio inox di raccolta acqua di prima pioggia capacità 500 lt/cd
-  elettro-valvola per captare l'acqua di prima pioggia da immettere nel sistema produttivo
-  vasca a tenuta per accumulo acqua di prima pioggia per reintegrare il processo produttivo
-  pozzo a tenuta per accumulo acqua di prima pioggia per reintegrare il processo produttivo
-  lubrificanti rete di recupero acqua di prima pioggia per reintegrare il processo produttivo
-  scambii pluviali intercettanti
-  cordolo di delimitazione copertura piano oggetto di intervento (ripulitura hda obbligatoria)

Legenda fognature acque nere:

- | | |
|-------------|---|
| SF | pozzetto con sifone Firenze |
| CA | pozzetto condensagocci |
| R | pozzetto di raccordo |
| PR | pozzetto di ispezione e prelievo |
| | tubazioni di scarico |
| | acque reflue |
| PT | pozzo a tenuta |
| INFI | vasca di pre-trattamento inhoff |
| SF7 | punto di scarico acque reflue
nella rete fognaria pubblica |

Legenda rete acque di recupero pelatrici
e riciclata come reintegro nel sistema produttivo

- C** pozzetto con cassetto
PT pozzo a tenuta per accumulo acqua di prima pioggia per reintegrare il processo produttivo
tubazioni rete di recupero acqua piovana
ricoltore per reintegrare il processo produttivo
condotto con griglia

