



LEGENDA :

- Acque industriali
- - - Acque Meteoriche 1a pioggia
- - - Acque Meteoriche 2a pioggia
- Pozzetto ispezione acque industriali
- Pozzetto ispezione misto
- Pozzetto ispezione acque meteoriche
- Pozzetto Pluviale
- Pluviale
- Area di depurazione
- Area transito in fognatura
- Area transito in prima pioggia

LEGENDA :

- SF0 Punto di campionamento misto acque reflue industriali A.I.A.
- SF1 Rubinetto punto di campionamento acque reflue industriali A.I.A.
- SF2 Pozzo disperdente acque meteoriche di seconda pioggia con campionamento seconda pioggia
- SF3 Punto di raccolta acque meteoriche da dilavamento aree transito e copertura
- PP Pozzetto disperdente seconda pioggia

LEGENDA :

- PZ1 piezometro di monte idrogeologico
- PZ2 piezometro di valle idrogeologico
- PZ3 pozzo di valle idrogeologico (preesistente)

IMPIANTO PRIMA PIOGGIA :
 - area di affluenza mq 2690
 - vasca di prima pioggia 37 mc > 10 mm/mq
 - l'acqua viene inviata al ciclo produttivo dopo depurazione

RIEPILOGO :
 Le acque pluviali di dilavamento confluiscono in pozzetto d'arrivo con by-pass i primi 10 ml(acqua di prima pioggia) vengono trattati e inviati in depurazione l'acqua eccedente alla prima pioggia (seconda pioggia) confluisce nel pozzetti disperdenti SF2 e PP per dispersione



B.M. Group s.r.l.

B.M. Group s.r.l.
 36010 ZANE' (VI) - Italy
 Via Garziere , 36
 Tel. +39-0445-314036
 Fax. +39-0445-314911
 EMAIL : bm@bmgroupsrl.com
 http://www.bmanodizzazione.com

Stabilimento in Zanè via Garziere, 36
 Data : 12-11-2012 Agg : 27-09-2021
 Tavola n° 3/C: Acque Meteoriche e acque di falda
 Scala : 1:200

Tecnico : Ing.Thiella Gabriele