

	giu-24	dic-24	
Inquinanti ricercati	Concentrazione rilevata	Concentrazione rilevata	Concentrazione limite da D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., Parte Terza, Allegato V o derogati dal gestore
ph	8,400	8,60	5,5-9,5
conducibilità	1800,000	1600	//
solidi sospesi totali	< 10	< 10	200
COD	< 20	23,00	500
Alluminio	0,027	< 0,01	2
Arsenico	< 0,001	< 0,001	0,5
Cadmio	< 0,005	< 0,0005	0,02
Cromo VI	< 0,1	0,2000	0,2
Cromo totale	0,002	0,270	4
Boro	1,500	2,70	4
Ferro	0,0680	0,01	4
Manganese	0,0090	< 0,001	4
Nichel	0,1100	1,200	4
Piombo	< 0,001	< 0,001	0,3
Rame	0,0070	0,022	0,4
Zinco	0,0160	0,011	1
Stagno	0,00200	0,0092	//
Fluoruri	3,000	0,57	12
Fosforo totale	9,400	7,80	10
Solfati	600,000	500	1000
Cloruri	170,000	110	1200
Ammoniaca	13,000	15,00	30
Azoto nitrico	3,400	5,90	30
Idrocarburi totali	< 1	< 1	10
Composti PFASs			
PFBA	54,000	< 10	120
PFPeA	< 10	< 10	300
PFHxA	< 10	< 10	
PFHpA	< 10	< 10	
PFNA	< 10	< 10	
PFDA	< 10	< 10	
PFUnA	< 10	< 10	
PFDaA	< 10	< 10	
PFHxS	< 10	< 10	
PFBS	< 10	< 10	150
Somma PFOA + PFOS (e rispettivi derivati)	< 20	< 20	
PFOS lineare	< 10	16,0	30