



Pratica n.: **8440**,

rec. n.: **157491**,

Prot. n.: **6859**

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE di VICENZA
Prevenzione Incendi



CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti gli artt. n. 4 della Legge 26 Luglio 1965 n. 966 e n. 17 del D.P.R. 29 Luglio 1982 n. 577
il D.M. 16 Febbraio 1982, il D.P.R. 12 Gennaio 1998 n. 37 e il D.M. 04 Maggio 1998.

accertata la corrispondenza delle attività alle vigenti norme di sicurezza / alle prescrizioni imposte da questo Comando

RILASCIA A

FONDERIA CORRA' S.P.A.

Il presente Certificato di Prevenzione Incendi con validità dal: **12/03/2009** al: **11/03/2012** per l'attività
di: **Fonderia.**

corrispondente al n.: **66** dell'elenco di cui al D.M. 16 Febbraio 1982 e comprendente anche le attività elencate nel Decreto
medesimo ai numeri: **91**

ubicata nel Comune di: **THIENE**

Via Ca' Magre', n. 50/A

SOSTANZE, IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO DI INCENDIO

- n. 2 serb. met. int. da mc.10 e 8 di GASOLIO COMBUSTIBILE - Cabina Gas Metano (decompressione) -
- n. 3 forni fusione - Impianti di veniciatura ed essiccazione - Cabina elettrica - Caldaia uffici e mensa.

SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ANTINCENDIO FISSI

- n. 1 Idrante completo UNI 45 + riserva idrica in serb. met. int. da mc. 50.

MEZZI ANTINCENDIO PORTATILI

- n. 27 Estintori portatili + n. 5 carrellati.

LIMITAZIONI, DIVIETI, E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Le limitazioni i divieti e le condizioni di esercizio sono quelle dettate dalle norme tecniche vigenti.

Il responsabile delle attività è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel presente certificato, a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio (art. 15 D.P.R. 577 del 29/07/1982), a richiedere il rinnovo del presente certificato quando vi siano modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla data di scadenza del certificato (D.M. 16/02/1982).

VA/Pi

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
(Dott. Ing. Giovanni VASSALLO)



IL COMANDANTE PROVINCIALE
Responsabile del procedimento
(Dott. Ing. Paolo MAURIZI)

VICENZA, **26 MAR 2009**