



COMUNE DI TRISSINO
PROVINCIA DI VICENZA
REGIONE VENETO

DITTA MENDELEEV S.R.L

**MODIFICA SOSTANZIALE IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E
RECUPERO RIFIUTI SPECIALI**

**Dichiarazione di non assoggettabilità a controllo da parte dei VVF
(DPR 151/2011)
ALLEGATO 6
RELAZIONE TECNICO – DESCRITTIVA**

Il richiedente: **MENDELEEV S.R.L.**

SEDE LEGALE

Via A. Manzoni 5 - Trissino (VI)

SEDE OPERATIVA

Viale Dell'Industria 62 – Trissino (VI)

Allegato n.

6

Elaborato n.1

ESSEAMBIENTE S.R.L.
consulenza ambiente e sicurezza

FORMIGA Dott.Ing.ANDREA
progettazione termotecnica
progettazione antincendio

via della Libertà 16-37047 SAN BONIFACIO-VR
tel.fax.045/7614850-cell.0337/482171
Part.IVA 03468270230

Spett.le Provincia di Vicenza
Contrà Gazzole n°1
36100 Vicenza (VI)

Alla c.a. Andrea Baldisseri
Sez. AMBIENTE

Trissino (VI) li 27/06/2023

Oggetto: **Dichiarazione in materia di Prevenzione Incendi**

Ditta: **MENDELEEV S.r.l.**

Il sottoscritto FACCHIN MATTIA, in qualità di amministratore della ditta: "MENDELEEV S.r.l." con sede legale in via A.Manzoni n°5, Trissino (VI) P.IVA 04168100248 che esercita la propria attività di stoccaggio, controllo, diagnostica e smontaggio per recupero da inviare in impianti terzi di batterie nel fabbricato sito in Trissino (VI) Viale Dell'Industria n°62 dichiara che:

- la superficie di laboratorio è inferiore a 1000mq;
- nell'attività non sono presenti impianti di riscaldamento utilizzando gas infiammabili;
- non sono presenti prodotti e/o materiali pericolosi;
- i materiali presenti che possono costituire incendio, sono rappresentati da plastica (presente nelle batterie) pallet-contenitori in legno, cartone e imballi e la quantità non è superiore ai Kg. 5000. (vedi tavola allegata in cui sono segante le quantità materiali e relativa plastica presente)

Il sottoscritto FORMIGA Ing. ANDREA in qualità di tecnico abilitato di cui all'art. 16 comma 4 del D.Lgs 139/06, preso atto di quanto dichiarato dall'amministratore della ditta ed in riferimento al D.P.R. n. 151/11, dichiara che:

l'attività non rientra nell'elenco dell'Allegato I del decreto citato e pertanto non necessita della preventiva Valutazione del Progetto da parte del Comando VV.F. di VI.

Sarà cura e premura del responsabile, richiedere eventuale "Valutazione Progetto" (D.P.R. n. 151/11), se le condizioni sopracitate dovessero cambiare.

FORMIGA Dott.Ing.ANDREA

progettazione termotecnica

progettazione antincendio

via della Libertà 16-37047 SAN BONIFACIO-VR

tel.fax.045/7614850-cell.0337/482171

Part.IVA 03468270230

Il responsabile è a conoscenza che dovranno essere comunque adottate le misure di sicurezza e di prevenzioni, previste dalla Normativa.

Il legale rappresentante

MENDELEEV S.R.L.

Via A. Manzoni, 5 - 36070 Trissino (VI)

mendeleevsrl@pec.it

C.F./P.IVA: 04168100248

R.E.A.: VI-384370

Il tecnico



NOTA: Vedi tabella allegata con indicate le quantità materiali fornite dal responsabile attività

Tabella con indicate materiali stoccati e plastica presente

Area	Tipologia	Stoccaggio	Plastica		
		ton	%	ton	
1	RAEE	7,5	10,00%	0,75	
2	Batterie non pericolose	120	2,00%	2,4	
5	Batterie pericolose	20	2,00%	0,4	
8	Batterie non pericolose	20	2,00%	0,4	
10	EoW - Batterie al litio	20	2,00%	0,4	
Totale				4,35	

Il Responsabile

MENDELEEV S.R.L.

Via A. Manzoni, 5 - 36070 Trissino (VI)

mendelevsrl@pec.it

C.F./P.IVA: 04168100248

R.E.A.: VI-384370

Facchin Mattia