



**Dichiarazione di collaudo funzionale ai sensi dell'Art.
25, comma 8, della L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.**

Allegato 9 – Quaderno manutenzione impianto scarico

Eco Martini A&G srl

Via Cavedagnona, 12

Montecchio Precalcino (VI)

all'impianto di chiarificazione	Funzionalità	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO
	Note*												
	* Se non funzionante annotare il tipo di intervento e allegare verbale del tecnico esterno, se incaricato di eventuale riparazione												

Analisi allo scarico (annuale)	Data	
	Firma	
	Rapporto di prova (allegare)	

Verifica stratigrafica ghiaione (biennale)	Data	
	Firma	
	Rapporto di prova (allegare)	
	Note*	
	* Se la % di vuoto scende sotto il 20%, procedere con pulizia/disimpaccamento dello strato di ghiaione, dopo eventuali altre analisi per limitare l'intervento alle aree interessate	

