



COMUNE DI SANDRIGO
PROVINCIA DI VICENZA
REGIONE VENETO

GREEN VALORY SRL

**MODIFICA IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA RIFIUTI SPECIALI
NON PERICOLOSI**

**Dichiarazione di non assoggettabilità a controllo da parte dei
VVF (DPR 151/2011)
ALLEGATO 5 ALLA
RELAZIONE TECNICO – DESCRITTIVA**

Il richiedente: **GREEN VALORY SRL**

SEDE

Via Galvani n. 86, Sandrigo (VI)

Elaborato n. 1
Allegato n.

5

GREEN VALORY SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Galvani n. 8, Sandrigo (VI)

Modifica di impianto di messa in riserva rifiuti speciali non pericolosi

DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA ALLE MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI


Il sottoscritto dott. ing Francesca Dal Molin, con recapito professionale in Schio, via dei Nogarola, 73 (tel. 349.0082765 – ing.francesca.dm@gmail.com), iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al n. 3232 dall'ottobre 2010, iscritto agli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi del Decreto 5/08/2011 (ex L. 818/1984) al n. VI03232I00482, a seguito della documentazione ricevuta dal titolare dell'attività,


PREMESSO CHE

- la presente dichiarazione riguarda la sede operativa nel Comune di Sandrigo (VI), dove verrà installato un impianto di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi
- l'area si sviluppa interamente all'interno del capannone
- sulla base del progetto depositato presso alla Provincia, i quantitativi di materiale presente risultavano inferiore ai limiti di assoggettabilità previsti dal DpR 151/2011,
- sono state rilevate le condizioni, la geometria e la sistemazione di arredo dell'attività,
- l'affollamento massimo ipotizzabile risulta compatibile con la disposizione degli impianti presenti considerando il fatto che si tratta di attività che si svolge all'interno,
- è stata prevista l'installazione di estintori a polvere da posizionarsi come indicato in planimetria presente nella corrente relazione tutti saranno corredati di appositi cartelli segnalatori,
- la centrale termica non viene più utilizzata e il gas è stato sezionato
- il gestore dell'attività è stato informato sulle prescrizioni di sicurezza ed i limiti di capienza ed esercizio vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi,
- il gestore dell'attività è stato informato delle responsabilità connesse all'esercizio dell'attività,
- il gestore dell'attività è stato informato dei limiti di materiale massimo da poter depositare all'interno dell'attività per non ricadere tra le attività soggette al controllo da parte dei VVF (dPR 151/2011)
- il gestore dell'attività è tenuto ad avviare immediatamente il procedimento per l'ottenimento della conformità antincendio presso il Comando provinciale dei VVF di Vicenza

qualora il materiale combustibile presente all'interno dell'attività dovesse superare la soglia di 5'000 kg di carta/cartone e di 5'000 kg di plastica, e in ogni caso ogni qualvolta si dovessero superare le soglie di assoggettabilità previste dal DpR 151/2011

PIANTA PIANO TERRA
scala 1:100





DICHIARA

Per quanto sopra citato che, in data odierna 28/03/2024, sulla base del progetto inviato alla Provincia, l'attività in oggetto non risulta soggetta al controllo da parte dei Vigili del fuoco in base agli elenchi del DPR 151/2011.

02/04/2024

dott. ing. Francesca Dal Molin

