

Rif. Pratica VV.F. n.

34394**DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL RISCHIO INCENDIO**

(art. 4 comma 7 del Decreto del Ministero dell'Interno 7-8-2012)

Il sottoscritto

ING	REGINATO	ENRICO
Titolo professionale	Cognome	Nome
iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio	ING	n. iscrizione 1701
	provincia	
con ufficio in	VIA BRUNORI	69
	indirizzo	n. civico
36050	MONTEVIALE	VI 368 7341631
c.a.p.	comune	provincia telefono
enri_monteviale@tin.it	enrico.reginato@ingpec.eu	
indirizzo di posta elettronica		indirizzo di posta elettronica certificata

consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06, nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in relazione alle opere che hanno come oggetto lavori di modifica:

presso l'attività sita in	VIA SANTA RITA	6	36022
	indirizzo	n. civico	c.a.p.
CASSOLA	VI	0424 - 581222	
	comune	provincia	telefono
Le attività oggetto della modifica sono individuate <sup>1</sup> ai n./sotto classe/ cat.:		55.2.C	13.1.A

**VISTA**

- la documentazione tecnica allegata alla/e SCIA sotto riportata/e;
- relazione tecnica ed elaborati grafici relativi agli interventi di modifica;
- altro: (specificare) ;

**DICHIARA**

**CHE GLI INTERVENTI DI MODIFICA ALLA/E ATTIVITA' SOPRAINDICATA/E NON COSTITUISCONO AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO DELL'ATTIVITA', RISPETTO:**

alla/e precedente/i SCIA<sup>2</sup>

il 14.01.21
Data presentazione
il
Data presentazione

\_\_\_\_\_  
Data*Timbro  
Professionale*\_\_\_\_\_  
Firma

<sup>1</sup> Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al D.M. 7-8-2012.

<sup>2</sup> certificato di prevenzione incendi per le attività di cui all'art.11, commi 5 e 6, del DPR 01/08/2011 n.151. Può essere indicata, in alternativa, l'ultima attestazione di rinnovo periodico presentata.

**a) Scheda sintetica della valutazione di non aggravio del rischio incendio.***(Inserire descrizione sintetica dell'analisi che ha condotto al giudizio di assenza di aggravio delle preesistenti condizioni di rischio incendio)*

1. L'IMPIANTO PER LO SVUOTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI SERBATOI DI GPL E METANO DELLE AUTOVETTURE è stato posizionato all'esterno (nel progetto era all'interno dell'area officina). Tale spostamento non comporta aggravio di rischio. Si allega scheda tecnica dell'impianto e foto con nuovo posizionamento
2. In prossimità di detto impianto sono disponibili num 2 estintori a polvere da 6 kg 34A 233B C
3. L'area stoccaggio materiale sotto la vecchia tettoia metallica è stata liberata da tutti i liquidi combustibili presenti
4. E' stata presentata contestualmente al NON AGGRAVIO di RISCHIO la SCIA per lo spostamento del DIESEL TANK da 1500 litri.
5. La planimetria aggiornata che viene allegata attesta l'area effettivamente coperta la cui suerficie è inferiore a quella in progetto (una parte dell'attività rimane a cielo libero). Anche tale modifica non comporta aggravio di rischio

L'eventuale documentazione, di seguito indicata, a supporto della presente dichiarazione è consegnata al titolare dell'attività e fa parte del fascicolo presente presso l'indirizzo indicato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

**EVENTUALE DOCUMENTAZIONE**

<input checked="" type="checkbox"/>	n°	1	planimetria aggiornata con i nuovi locali
		Indicare n° documenti	(specificare tipologia documenti)
<input checked="" type="checkbox"/>	n°	2	scheda e posizionamento impianto svuotamento GPL e METANO
		Indicare n° documenti	(specificare tipologia documenti)

Data

*Timbro  
Professionale*

Firma