



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VICENZA

Ufficio Prevenzione Incendi

Pratica VVF N. 53360

(da citare nella corrispondenza)

Rif. Pr. Suap 03278040245-03102024-0850
REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0470596 del 17/10/2024

Allo Sportello Unico delle
Attività Produttive
SUAP - BASSANO DEL GRAPPA

OGGETTO: Valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR n.151 del 1.08.2011
Ditta **ETRA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT** sita in VIA DEI TULIPANI 42, 36061 Bassano del
Grappa
Riferimento Pratica SUAP n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0470596 del Comune di SUAP -
BASSANO DEL GRAPPA
Attività individuata nell'Allegato 1 al D.P.R. n°151 del 01/08/2011 ai punti:

13.4.C	Distributori fissi di carburanti gas e/o misti (liquidi e gas) per autotrazione
--------	---

In riscontro all'istanza di valutazione del progetto assunta con nota prot. COM-VI n. 26376 del 17/10/2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, esaminata la documentazione progettuale relativa all'attività menzionata in oggetto, si comunica che la stessa risulta, **CONFORME** alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi.

A lavori ultimati la Ditta, prima dell'inizio dell'attività, per effetto dell'art. 4 del D.P.R. 151 del 01.08.2011, dovrà inoltrare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) debitamente sottoscritta dal richiedente, allegando fotocopia di un valido documento di riconoscimento. Alla segnalazione, redatta sull'apposito modello **PIN 2-2023** prelevabile dal sito internet www.vigilfuoco.it, dovranno essere allegati:

- a) Attestato del versamento, effettuato attraverso una delle due seguenti modalità:
 1. utilizzo della piattaforma PagoPA, rinvenibile al seguente link: <https://pagopa.vigilfuoco.it> (modalità preferenziale);
 2. utilizzo IBAN IT75B0100003245226014244700 intestato al Comando Prov.le VV.F. Vicenza - Prevenzione incendi con la seguente causale: "Servizi a pagamento resi dai VV.F.- prevenzione incendi VV.F. pratica n. «53360»- attività n.....";
- b) Asseverazione redatta da tecnico abilitato sul modello **PIN 2.1-2023**, attestante la conformità delle opere alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di cui al presente progetto approvato;
- c) Certificazioni e dichiarazioni espressamente indicate di seguito, atte a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente (strutture, finiture, attrezzature, impianti ed componenti d'impianto, rilevanti ai fini della sicurezza antincendio).

Si rappresenta che la ricevuta di avvenuta presentazione della S.C.I.A. costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, questo Comando effettuerà entro 60 giorni controlli a campione, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Per le attività, invece, di categoria C, questo Comando effettuerà visite tecniche e, in caso di esito positivo, rilascerà il certificato di prevenzione incendi.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, questo Comando adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi l'attività entro un termine di quarantacinque giorni.

Il Comune avrà cura di inserire nei propri atti autorizzativi le indicazioni contenute nell'allegato parere.

La MODULISTICA da utilizzare è reperibile nella sezione "PREVENZIONE INCENDI" del sito ufficiale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile: www.vigilfuoco.it.

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica
Ing. Cinzia BARON
(firmato digitalmente ai sensi di legge)

Il Comandante
Ing. Andrea GATTUSO
(firmato digitalmente ai sensi di legge)