

Infrastrutture e Reti Italia Macro Area Territoriale Nord Zona di Vicenza

Casella Postale 229 - Via Spoleto sn - 00071 Pomezia RM

Spett.le FIORAVANZO VALTER Via Isonzo, 15 36060 Romano d'ezzelino (VI) EMAIL valter.isonzo@tiscali.it

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/MAT/NORD/DTR-TRI/ZO/ZOVI/UOR2

Oggetto: PDL denominato S.Francesco richiesta parere di massima introduzione servizio elettrico

Con riferimento alla Vostra richiesta del 7 dicembre 2016., Vi comunichiamo che il progetto da Voi predisposto, per l'elettrificazione dell'area in oggetto è da ritenersi di massima approvato e modificabile in relazione agli effettivi insediamenti, quindi indicativo e non vincolante.

Precisiamo che date le potenze da voi richieste, è indispensabile la realizzazione di una nuova cabina elettrica di trasformazione, per allacciare in bassa tensione le cinque forniture da voi indicate (4 da 100kW e una da 10kW per un totale di 410kW).

La formulazione di un preventivo commerciale è subordinata ad una precisa richiesta di allacciamento a valle della quale, vi daremo le indicazioni esecutive delle opere di vostra competenza dic ui sopra.

Con i migliori saluti.

Stefano Leviti Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.