Al Responsabile
Dell'Area servizi al cittadino ed al territorio
Settore Ambiente – Servizio VIA
Andrea Baldisseri

OGGETTO: **VERIFICA DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO Al SENSI D.P.R. n. 151 1-8-2011.**

DITTA:ZANCHELINI S.R.L.

SEDE: via Prima Strada n. 21/23 ARZIGNANO

A seguito della richiesta della Provincia di Vicenza del 02/01/2018, di integrazioni alla pratica del progetto :"Progetto Aumento del quantitativo trattato e rinnovo autorizzazione impianto di messa in riserva, selezione e recupero rifiuti speciali, non pericolosi, operazioni R4, R12, R13- Rif. Aut. Ordinaria 116/suolo Rifiuti/2013 del 31-07-2013"., la ditta Zanchelini ha dato incarico al sottoscritto Mosele ing. Gianluigi, residente a Seghe di Velo in via Pasin, 9, iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Vicenza col N. 805, abilitato ai sensi della legge 818/1984 con pos. n. VI00805I00052, di "verificare l'aspetto del CPI per la compatibilità degli olii ed altre tipologie di rifiuti".

A seguito di sopralluogo e sentito il titolare sulle quantità dei vari materiali presenti normalmente all'interno dell'azienda, dopo aver esaminato le dimensioni dell'edificio, il tipo di lavorazioni che sono o saranno svolte all'interno dell'edificio in oggetto e dopo aver inoltre esaminato la quantità e qualità di sostanze infiammabili o combustibili che la ditta intende lavorare o tenere in deposito, così individuabili:

- olio lubrificante per macchine operatrici max lt 200 contenuto in fusto in lamiera e posto al di sopra di idoneo bacino di contenimento
- olio esausto proveniente dalla sostituzione dell'olio lubrificante per macchine operatrici max lt 200 contenuto in fusto in lamiera e posto al di sopra di idoneo bacino di contenimento
- grasso per macchine operatrici max lt 200 contenuto in fusto in lamiera
- rivestimento plastico-gomma proveniente da spellatura cavi elettrici per un quantitativo max di kg 800.contenuto all'interno di cassone metallico

STUDIO TECNICO Mosele dott. ing. Gianluigi
via Pasin,9 - Seghe di Velo - tel/fax 0445740363 e-mail info@studiomosele.it

- cavi elettrici con rivestimento in plastica-gomma per un quantitativo max complessivo di 1.500 kg di cui si stima un rapporto medio di peso rame/peso cavo di 0,5, ne risulta un peso di materiale plastico di 750 kg

Pertanto i quantitativi di materiali combustibili-infiammabili presenti all'interno dell'attività sono ampiamente inferiori alle quantità minime previste dalle attività elencate nel D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011

Ciò premesso

D I C H I A R A

che l'attività della ditta in premessa, eccetto per il deposito di gasolio per autotrazione di cui alla pratica presso codesto comando n. 32099 attività 13.1.A e regolarmente rinnovata, non è soggetta alla denuncia al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in quanto la stessa non è compresa nell'elenco di cui al citato dell'allegato I del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011.

In fede.

Mosele ing. Gianluigi

Seghe di Velo, li 5 febbraio 2018

STUDIO TECNICO Mosele dott. ing. Gianluigi
via Pasin,9 - Seghe di Velo - tel/fax 0445740363 e-mail info@studiomosele.it