

COMUNE DI MONTE DI MONTECCHIO MAGGIORE

PROVINCIA DI VICENZA

REGIONE VENETO

DITTA ITALCROMATURA S.R.L.

PROGETTO DI MODIFICA IMPIANTO GALVANICO

ELABORATO 1

Allegato 13 - Autorizzazione allo scarico

Luglio 2018

Il richiedente: ITALCROMATURA S.R.L.

SEDE LEGALE E OPERATIVA:

Via E. Majorana n. 6A/6B/6C

36075 Montecchio Maggiore (VI)

ELABORATO 1
ALLEGATO

13



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato



Acque del Chiampo S.p.A.

Prot.SA/ad/gn/16456/2013
Arzignano 03/10/2013

Area Tecnica
Servizi a Rete

FOGNATURE

Spettabile
PROVINCIA DI VICENZA
Area Servizi al Territorio e ai Cittadini
Settore Ambiente
Contrà S.Marco, 30
36100 VICENZA
PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

e p.c



Spettabile
ITALCROMATURA S.R.L.
Via Majorana, 2/3
36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

Oggetto: Richiesta di incremento della portata di scarico dei reflui produttivi in rete fognaria urbana. Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
Impresa: ITALCROMATURA S.R.L Via Majorana, 2/3 Montecchio Maggiore(VI).

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto pervenuta dall'Impresa ITALCROMATURA S.R.L, acquisita dalla Scrivente Società in data 09/08/2013 prot. N. 13946, in riscontro della nota prodotta dalla Provincia di Vicenza il 28.08.2013 Prot. n. 61346, acquisita agli atti in data 29/08/2013 Prot. n. 14589 con la presente viene espresso

NULLA OSTA

All'incremento della portata di scarico dei reflui produttivi in pubblica fognatura secondo i seguenti limiti :

- Portata Max/h pari a mc. 15.50;
- Quantità Max giornaliera pari a mc 330.

Distinti saluti.

AMMINISTRATORE UNICO

Alberto Serafin



Acque del Chiampo s.p.a. via Ferraretta, 20 36071 Arzignano (VI)
tel. 0444 459111 fax 0444 459222 C.F. 81000070243 RIVA 02728750247
R.I. di VI n. 81000070243 R.E.A. n. 271789 cap. soc. 33.051.890,62 Euro int. vers.

Redattore	Respons.	Direzione



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE – SERVIZIO ACQUA SUOLO RIFIUTI

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Uffici: Palazzo Franceschini - Folco, Contrà San Marco, 30 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Prot. n. 85803 /AMB

Vicenza, 28/11/2013

Oggetto: D.Lgs. 03 Aprile 2006 n.152 e s.m.i.

Aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale

DITTA: **Italcromatura srl (già Franceschetto srl)**

Sede legale: **Via Majorana, 2/3 – 36075 Montecchio Maggiore (VI)**

Sede stabilimento: **Via Majorana, 2/3 – 36075 Montecchio Maggiore (VI)**

IL DIRIGENTE

- PREMESSO** che con provvedimento n. 10/2011 del 08.06.2011 la ditta Franceschetto srl è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto sito in Via Majorana, 2/3 in Comune di Montecchio Maggiore, per la propria attività produttiva in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale, avente codice IPPC 2.6 e relativa al trattamento di superfici metalliche mediante processi elettrolitici o chimici, con vasche destinate al trattamento con volumetria superiore a 30 metri cubi;
- VISTA** la nota trasmessa dalla ditta Italcromatura srl in data 07/06/2013, acquisita agli atti con prot. 42746 del 10/06/2013, con cui veniva presentata una proposta di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- DATO ATTO** che con nota prot. 47297 del 26/06/2013 questo Servizio ha avviato il procedimento per l'analisi delle modifiche proposte dalla ditta, invitando gli enti a fornire ogni valutazione ritenuta utile in merito alle modifiche proposte dalla ditta.
- VISTA** la nota inviata dalla ditta in data 09/08/2013, acquisita agli atti con prot. 60133 del 22/08/2013, con cui veniva presentata un'ulteriore proposta di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, riguardante un incremento della portata annua allo scarico in fognatura.
- DATO ATTO** che con nota prot. 61346 del 28/08/2013 questo Servizio ha avviato il procedimento per l'analisi delle modifiche di cui sopra, proposte dalla ditta, invitando gli enti a
- *a fornire ogni valutazione/osservazione ed eventuali prescrizioni ritenute utili in merito alle modifiche proposte dalla ditta in data 07/06/2013 (già richieste con nota del 26/06/2013 – prot. n. 47297).*
 - *a fornire ogni valutazione/osservazione ed eventuali prescrizioni ritenute utili in merito alle modifiche proposte dalla ditta in data 22/08/2013.*
- CONSIDERATO** che con nota del 11/09/2013, acquisita agli atti con prot. 64996 del 13/09/2013, il Comune di Montecchio Maggiore ha comunicato che “ *il parere sull'avanzata proposta è sostanzialmente positivo*”.
- CONSIDERATO** che con nota del 03/10/2013, acquisita agli atti con prot. 71290 del 04/10/2013, il Gestore della fognatura, Acque del Chiampo S.p.A. ha comunicato il “*nulla osta all'incremento della portata di scarico dei reflui produttivi in pubblica fognatura secondo i seguenti limiti:*
- *portata max/h pari a mc 15,50;*
 - *quantità max giornaliera pari a mc 330.*

I N F O R M A C H E

fermo restando le valutazioni richieste ad Arpav ed Ulss5 con nota prot. 84721 del 22/11/2013, i limiti quantitativi per lo scarico in fognatura dei reflui produttivi della ditta Italcromatura sono aggiornati secondo quanto disposto dalla nota inviata dal Gestore Acque del Chiampo S.p.A. con i seguenti limiti:

- portata max/h pari a mc 15,50;
- quantità max giornaliera pari a mc 330.

Cordiali saluti

Il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio
F.to Dott. Angelo Macchia

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo, n. 39/1993.