

Prot. N. **2019.0013015**

Vs. rif. 51165 del 30/09/2019

Ns. rif. BAS

Prot. Prec. 2019.0012482

Vicenza, 08/10/2019

Spett.le

Provincia di Vicenza AREA TECNICA – Servizio
Rifiuti, VIA e VAS
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

e p.c.

Sportello Unico per le Attività Produttive
Comune di Vicenza
suap.vicenza@cert.camcom.it

Oggetto: procedimento di VIA ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2016 e s.m.i Proponente – Agrifutura s.r.l..

Progetto – Valutazione di impatto ambientale degli edifici 3A e 3B – P.I.R.U.E.A. Pomari. Localizzazione - comune di Vicenza, lotto compreso tra via Soldà, via Fermi e via Mons. O. Arnoldo. Comunicazione di richiesta integrazione art. 27 bis, comma 3, D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e i..

Vista la Comunicazione prot. 45397 del 27/8/2019 con cui la Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento riportato in oggetto;

considerato quanto riportato nella nota del Direttore "Area Servizi al Territorio Servizio Suap, Edilizia Privata, Turismo, Manifestazioni" del Comune di Vicenza datata 26/09/2019 p.g.n. 151772 ed in particolar modo per quanto indicato nell'ultimo capoverso della stessa;

che l'area compresa tra via Soldà, via Fermi e via Monsignor Onisto Arnoldo è afferente ad un sistema di reti di fognatura mista recapitante al depuratore comunale;

che il progetto dell'impianto fognario "acque bianche" meteoriche e/o di dilavamento a servizio dell'immobile e del lotto, oggetto della richiesta, deve rispettare il criterio di "Invarianza Idraulica"; pertanto dovranno essere messe in atto tutte quelle tecnologie e/o scelte progettuali atte al rispetto di tale principio idraulico e il mantenimento dell'attuale coefficiente udometrico dell'area; salvo che le acque meteoriche non trovino recapito su corpi idrici superficiali o sul suolo e pertanto ricadenti in altro ambito di competenza.

Al fine di poter istruire la pratica, in maniera complementare e di supporto allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Vicenza, per il rilascio del nostro parere di cui all'oggetto, verificata la documentazione pervenuta, e per quanto di nostra competenza, con la presente si richiedono:

- Relazione tecnico-idraulica specifica alle opere di smaltimento delle Acque meteoriche;
- Relazione idrogeologica;
- Elaborati grafici planimetrici, profili longitudinali e di dettaglio;



Si coglie inoltre l'occasione per ricordare che le tubazioni, vasche, pozzetti e ecc. formanti l'impianto fognario rispettino le opportune distanze dai confini come sancito dall'art. 889 del Codice Civile.

Rimane a disposizione, per ogni chiarimento, il nostro arch. Raffaele Balsamo al tel. 0444.955252 e l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Stefano D'Attilio
RESPONSABILE INVESTIMENTI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefano D'Attilio".