



Prot. 116935 del 19.11.2019

Dipartimento di Prevenzione
**Servizio Prevenzione Igiene
 e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro**

Sede di Vicenza: via IV Novembre 46

Direttore f.f.: dr.ssa Eugenia Priante

Oggetto: procedimento di VIA ai sensi al Direttore SISP
 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/20016 e ss. mm. e ii. SEDE

Proponente: Agrifutura S.R.L.

Progetto: Valutazione di impatto ambientale degli edifici
 3A e 3B – P.I.R.U.E.A. Pomari.Localizzazione: comune di Vicenza, lotto compreso tra
 via Soldà, via Fermi e via Monsignor Onisto Arnoldo.

Ditta: AGRIFUTURA S.R.L.

Con riferimento alla Vs. richiesta del 16/10/2019 prot. n. 104142/2019 riferita all'oggetto, si
 esprime valutazione **favorevole** al progetto **a condizione che**:

1. siano previsti percorsi sicuri per i pedoni nei magazzini, con particolare riferimento all'accesso agli spogliatoi e ai servizi igienici (punto 1.4 dell'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008);
2. i lucernari posti in copertura del locale siano agevolmente apribili dagli operatori con comandi fissi di apertura (manuali o automatici) di facile uso, così come previsto al punto 4.1 lettera "a" della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 13 del 01/07/1997 approvata con DGR 1887 del 27/5/1997;
3. i lucernari posti in copertura devono essere realizzati con materiali che garantiscano il requisito dell'antifondamento, come previsto dal punto 1.2 della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 13 del 01/07/1997 approvata con DGR 1887 del 27/5/1997.

Si ricorda che deve essere predisposto il fascicolo dell'opera, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 81/2008; la mancanza di tale documento comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo come riportato al comma 10 dell'art. 90 stesso Decreto.

Il presente non costituisce l'atto d'assenso previsto dal DPR 380/01, non sostituisce autocertificazioni, asseverazioni o certificazioni previste dall'art. 19 della L. 241/90, riformulato dall'art. 49 c. 4-bis della L. 122/10.

Si attesta che l'esame del progetto è avvenuto in conformità alle procedure ed ai criteri stabiliti dallo scrivente Servizio.

Distinti saluti.



Per il Direttore f.f.
 (dott.ssa Eugenia Priante)

Responsabile del Procedimento: dott. ssa Eugenia Priante

Referente procedura: p.i. Paolo Bicego - tel. 0444 752308

tel. 0444752212 Tel. 0444-75.2210 Fax 0444-75. 2333

e mail: segreteria.spisal@aulss8.veneto.it pec: protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it