

OGGETTO: Rinnovo Certificato di Prevenzione Incendi

PREMESSA:

- Il CPI ai sensi del D.P.R. 151/2011 (prat. N° 11383 del 22/12/2015) ha scadenza il 08/08/2017.

Tuttavia:

- Il Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.lgs.105/15 è stato trasmesso in Maggio 2017 (copia informatica e cartacea).
- In data 04/09/2017 ci è stato notificato (PEC) l'avvio del procedimento istruttorio, la cui conclusione è stata fissata in quattro mesi (04/01/2018).
- Interpretando il seguente passo normativo:

1- D.Lgs. 105/15 All.to L (art. 31) punto 4.1 "L'obbligo di presentazione dell'attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'art. 5 del DPR 151/2011, per le attività individuabili come impianto o deposito, in possesso del Certificato di prevenzione incendi, è assolto con la presentazione del Rapporto di sicurezza aggiornato ai sensi dell'art. 15."

CONCLUSIONE: il rinnovo del CPI è ora soggetto alla disciplina del D.lgs. 105/15, con le relative tempistiche e scadenze.

Romano d'Ezzelino, 14 Giugno 2017

Loris Rostirolla
HSE Manager



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Comando Provinciale VIGILI del FUOCO – VICENZA

36100 Vicenza - Via Farini 16 – tel. 0444 565022 – fax 0444 563441- pec:com.prev.vicenza@cert.vigilfuoco.it
Prevenzione Incendi

**Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio
CERTIFICATO di PREVENZIONE INCENDI**



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-VI
REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. _____ del _____

AI ALLNEX ITALY SRL
VIA DON MATTEO BIANCHIN, 62
36060 ROMANO D'EZZELINO

Pratica n. 11383

OGGETTO: ALLNEX ITALY SRL, VIA DON MATTEO BIANCHIN, 62 - ROMANO D'EZZELINO.

Visita Tecnica di controllo.

Attestazione di Rinnovo Periodico prot. n.18906 del 28/09/2012

SCIA n. 13813 del 08/08/2014

SCIA n. 16532 del 26/10/2015

Relativa all'attività Individuata ai punti 12.3.C - 45.2.C - 44.2.C - 49.2.B - 49.3.C - 74.3.C - 49.3.C - 12.2.B - 74.3.C
dell'allegato 1 al DPR 151/2011.

Con riferimento all'oggetto,

- visti i progetti approvati con note n. 2402 del 11/04/2000, n.6370 del 17/03/2001 e n. 13489 del 01/09/2015.
- Visto il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato in data 25/09/2005 prot.16837.
- Vista la documentazione allegata all'Attestazione di Rinnovo Periodico n. 18906 del 28/09/2012
- visto l'esito dei verbali di sopralluogo effettuati dal responsabile dell'istruttoria tecnica.
- esaminata la documentazione allegata alle SCIA di cui all'oggetto,

SI ATTESTA

ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DPR 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa, nonché i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l'attività medesima.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

(Dott. Ing. Giovanni VASSALLO)

IL COMANDANTE PROVINCIALE

(PORROVECCHIO)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Comando Provinciale VIGILI del FUOCO – VICENZA

36100 Vicenza - Via Farini 16 – tel. 0444 565022 – fax 0444 563441- pec:com.prev.vicenza@cert.vigilfuoco.it

Prevenzione Incendi

Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio

CERTIFICATO di PREVENZIONE INCENDI



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-VI
REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. _____

del _____

Al **ALLNEX ITALY SRL**
VIA DON MATTEO BIANCHIN, 62
36060 ROMANO D'EZZELINO

Pratica n. 11383

OGGETTO: ALLNEX ITALY SRL, VIA DON MATTEO BIANCHIN, 62 - ROMANO D'EZZELINO.

Visita Tecnica di controllo.

Attestazione di Rinnovo Periodico prot. n.18906 del 28/09/2012

SCIA n. 13813 del 08/08/2014

SCIA n. 16532 del 26/10/2015

Relativa all'attività individuata ai punti 12.3.C - 45.2.C - 44.2.C - 49.2.B - 49.3.C - 74.3.C - 49.3.C - 12.2.B - 74.3.C
dell'allegato 1 al DPR 151/2011.

Con riferimento all'oggetto,

- visti i progetti approvati con note n. 2402 del 11/04/2000, n.6370 del 17/03/2001 e n. 13489 del 01/09/2015.
- Visto il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato in data 25/09/2005 prot.16837.
- Vista la documentazione allegata all'Attestazione di Rinnovo Periodico n. 18906 del 28/09/2012
- visto l'esito dei verbali di sopralluogo effettuati dal responsabile dell'istruttoria tecnica.
- esaminata la documentazione allegata alle SCIA di cui all'oggetto,

SI ATTESTA

ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DPR 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa, nonché i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l'attività medesima.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
(Dott. Ing. Giovanni VASSALLO)

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(PORROVECCHIO)