

Montebello Vic.no, li 11 Febbraio 2019

Provincia di Vicenza
Settore Ambiente
Comitato tecnico provinciale VIA
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Ditta Bissolo Casa srl
Via Europa 6
36053 Gambellara (VI)
bissolocasa@pecsicura.it

Comune di Gambellara
Piazza Papa Giovanni XXIII, 4
36053 Gambellara (VI)
gambellara.vi@cert.ip-veneto.net

Veneto Strade spa
Via Baseggio 5
30174 Mestre (VE)
venetostrade@pec.venetostrade.it

Studio Conte srl
studioconte@pec.trive.net

Arch. Emanuela Padovani
padovani.emanuela@archiworldpec.it

OGGETTO: Modifica del progetto di cui alla deliberazione n.229 del 15/10/2013 di compatibilità ambientale ditta Bissolo Casa srl

In riferimento agli elaborati prodotti in merito a quanto in oggetto, la presente società del Servizio Idrico Integrato chiede:

- Che vengano indicate dalla ditta Bissolo Casa srl le soluzioni progettuali per il trattamento e lo smaltimento delle acque di prima pioggia, soggette ad autorizzazione dagli enti di competenza;
- tenuto con che la laterale denominata Via Canova alla SR11, oggetto di adeguamento e messa in sicurezza da parte della ditta Bissolo casa srl, presenta una grave criticità idraulica durante gli eventi meteorici anche di modesta entità, pertanto in concerto con l'amministrazione comunale di Gambellara sarà necessario valutare interventi di miglioria idraulica contestualmente ai lavori previsti sul piano viario;



MEDIO CHIAMPO SPA

- a seguito del progetto esecutivo "Rifacimento linea acquedotto e predisposizione tubazione per sollevamento fognario in località Ca' Nova nel comune di Gambellara" dello studio Ing. Ferruccio Zecchin, che prevede lo spostamento della linea idrica e fognaria a fianco della SR 11 su tutto il tratto da Via Canova all'ingresso dello stabile Bissolo Casa srl, si dovrà pianificare anche la posa delle nuove condotte ad onere di Medio Chiampo spa contestualmente ai lavori di sistemazione del piano viario della ditta Bissolo Casa srl, al fine di realizzare un intervento unitario.

Gli uffici tecnici sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il presidente

Prof. Giuseppe Castaman

Cod. Fiscale e Partita IVA
00675230247

Registro Imprese di Vicenza
n° 00675230247
R.E.A. Vi n° 272615

www.mediochiampo.it

SEDE LEGALE
ed AMMINISTRATIVA

via Gen. Veccari, 18
36054 Montebello Vic.no [VI]
tel. 0444 648398
fax 0444 440131
info@mediochiampo.it

LABORATORIO ANALISI

via Costeggiola, 14
36050 Zermeghedo [VI]
Tel. 0444 686150
fax 0444 484014
laboratorio@mediochiampo.it

IMPIANTO
e UFFICIO TECNICO

via Fracanzana, 6
36054 Montebello Vic.no [VI]
tel. 0444 648074
fax 0444 1565440
ufficiotecnico@mediochiampo.it