

testo email.txt

From: posta-certificata@pec.aruba.it

To: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Cc: thiene.suap@pec.altovicentino.it, geniovi.opereidrauliche3@regione.veneto.it,
apv@altapianuraveneta.eu

Sent: Mon Aug 19 15:33:05 CEST 2019

Subject: POSTA CERTIFICATA: Rif. Prot. Cons. n. 7718/2019. Procedura di VIA ai sensi dell'art. 27bis del D.lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.. Ditta proponente: Carmila Thiene Srl - progetto: ampliamento centro commerciale Carrefour - loc. Comune di Thiene - Richiesta integrazioni.

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 19/08/2019 alle ore 15:33:05 (+0200) il messaggio con Oggetto "Rif. Prot. Cons. n. 7718/2019. Procedura di VIA ai sensi dell'art. 27bis del D.lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.. Ditta proponente: Carmila Thiene Srl - progetto: ampliamento centro commerciale Carrefour - loc. Comune di Thiene - Richiesta integrazioni. " è stato inviato dal mittente "ambiente@pec.altapianuraveneta.eu"

e indirizzato a:

apv@altapianuraveneta.eu

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

thiene.suap@pec.altovicentino.it

geniovi.opereidrauliche3@regione.veneto.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è:

opec292.20190819153305.30777.484.1.68@pec.aruba.it

Spett. le

PROVINCIA DI VICENZA

e .p.c.

Spett. le

SUAP DEL COMUNE DI THIENE

Spett. le

Genio Civile di Vicenza

alla c.a. dell'Ing. Giovanni Maderni

testo email.txt

In riferimento alla Vs. Nota Prot. n. 38703 del 15/07/2019 (agli atti Prot. Cons. n. 7718/2019), si comunica che al fine dell'emissione del parere di compatibilità idraulica, è necessario pervengano allo scrivente i moduli di domanda e dati dello studio idraulico opportunamente compilati e inviati con copia della ricevuta delle spese di istruttoria avvenute.

I moduli sono scaricabili dal sito internet del Consorzio al seguente link:

<https://www.altapianuraveneta.eu/area-informativa/concessioni-demanio-idrico/pareri-e-compatibilita-idraulica/modulistica/>

Per comodità si allegano alla presente i files formato .pdf .

Si comunica inoltre che, dalla presa visione della relazione di compatibilità idraulica del Professionista, lo smaltimento viene effettuato interamente a suolo, vista la scarsa permeabilità del terreno e l'assenza di corpi idrici ricettori limitrofi.

In tale caso, per una superficie di 2,2 ha, il volume di mitigazione risulta pari a 1.232 mc, interamente infiltrati.

Nello specifico, viste le condizioni al contorno e ai fini della sicurezza idraulica di un'area a destinazione di servizi di pubblica utilità, è necessario che il Volume specifico venga adeguato a 600 mc/ha e pertanto il Volume totale di mitigazione dovrà essere pari a 1.320 mc. Tale volume, in assenza di corpi idrici ricettori limitrofi, dovrà essere invasato per il 100% della sua capacità, e pertanto le misure di dispersione (pozzi perdenti), dovranno essere adeguate alla capacità di invaso del volume prescritto.

In attesa della documentazione aggiornata alle prescrizioni e dei moduli compilati, si sospendono i termini dell'istruttoria. Qualora la documentazione richiesta non pervenga allo scrivente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della presente, la richiesta di cui all'oggetto s'intende archiviata. Distinti saluti.

Dott. Ing. Silvia Tizian
Capo Sezione Ambiente

Consorzio di bonifica
Alta Pianura Veneta
Via Oberdan, 2

testo email.txt

37047 San Bonifacio (VR)

tel: 045/7616111

email: silvia.tizian@altapianuraveneta.eu