Pratica n.: **26550,**

rec. n.: *138053,*

Prot. n.: 21785

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE di VICENZA
Prevenzione Incendi

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI gli ARTT. n. 4 della LEGGE 26 LUGLIO 1965 n. 966
e n. 5 del D.P.R. 10 GIUGNO 2004 n. 200 ed il D.M. 16 FEBBRAIO 1982

accertata la corrispondenza delle attività alle vigenti norme di sicurezza / alle prescrizioni imposte da questo Comando

RILASCIA A

" PERIPOLI GABRIELE & C. S.n.c. "

Il presente Certificato di Prevenzione Incendi con validità dal: **04/11/2005** al: **03/11/2008** per l'attività

di: **Officina per autoveicoli.**

corrispondente al n.: **72** dell'elenco di cui al D.M. 16 Febbraio 1982 e comprendente anche le attività elencate nel Decreto medesimo ai numeri: **15-55-87-88-91-**

ubicata nel Comune di: **CORNEDO VICENTINO**

via: **Tezze di Cereda, n. 22**

SOSTANZE, IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO DI INCENDIO

Oli sintetici e lubrificanti Lt. 1.000 - Benzine, gasoli, GPL e Metano contenuti nei serb. degli automezzi in demolizione all'aperto componenti e ricambi riciclati conmbustibili di autoveicoli compl. Kg. 5.000 -Pneumatici depositati all'aperto Kg. 10.000 - Gas Metano di rete - Generatori d'aria calda a scambio diretto alimentati a Gas Metano per compl. Kcal/h. 120.000 - Deposito int. lamierati e motori - Area di vendita a piano terra con deposito ricambi riciclati - Officina di demolizione sotto tettoia aperta su tre lati.

SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ANTINCENDIO FISSI

Rete idrica antincendio con n. 10 Idranti UNI 45 completi, attacco motopompa, motopompa diesel portata mc/h. 51 prevalente ml. 74, riserva idrica da mc. 36 in n. 2 serb. f.t. - Impianto di rilevazione fumi a barriera foto ottica nel deposito ricambi al piano terra.

MEZZI ANTINCENDIO PORTATILI

n. 15 Estintori portatili di tipo approvato - n. 1 Estintore carrellato di tipo approvato.

LIMITAZIONI, DIVIETI, E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Il regolare funzionamento degli impianti e dei dispositivi di protezione attiva antincendio dovrà essere verificato con cadenza semestrale, i controlli dovranno essere registrati su apposito registro da tenere a disposizione dell'Autorità. E' fatto divieto di parcare autoveicoli all'interno degli edifici. Il deposito interno ed esterno di merci non dovrà costituire ostacolo alla fruibilità delle uscite di sicurezza e dei dispositivi antincendio.

Il responsabile delle attività è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel presente certificato, a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio (art. 15 D.P.R. 577 del 29/07/1982), a richiedere il rinnovo del presente certificato quando vi siano modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla data di scadenza del certificato (D.M. 16/02/1982).

PO/CR

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
(Dott. Ing. Enrico PORROVECCHIO)

VICENZA, 01 DIC. 2005

Timbro

IL COMANDANTE PROVINCIALE
Responsabile del procedimento
(Dott. Ing.Paolo MAURIZI)

PER. IND. R.T.A.
ANDREA FORMENTINI