

REGIONE VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

DITTA
SO.LA.RI.S.R.L.

**RINNOVO CON MODIFICHE IMPIANTO DI
MESSA IN RISERVA E RECUPERO
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI**

Allegato 4
RELAZIONE TECNICO – DESCRITTIVA
Autorizzazione scarico

Luglio 2019

	Elaborato 1 Allegato 4
--	-------------------------------------



Ill.mo sig.
SINDACO
del Comune di
Montecchio Maggiore

Alla c. a. Uff. Edilizia Privata

Montecchio Maggiore, 15/05/2007

Oggetto: parere in merito alla domanda di attivazione allo scarico in fognatura comunale di acque reflue domestiche provenienti da un edificio produttivo.

Ditta proprietaria : "ITALEASE Spa";

Ditta utilizzatrice : SO.LA.RI S.r.l. con sede a Vicenza in Via Ontani n. 47

Ubicazione immobile: **Via Chemello, Montecchio Maggiore**

Pratica 158/06

certificazioni



Vista la domanda di attivazione allo scarico in fognatura comunale di acque reflue domestiche provenienti da edificio produttivo, presentata presso Codesto Comune in data 20/04/07 con prot.n° dalla ditta utilizzatrice;

Visti gli elaborati grafici aggiornati presentati in allegato alla sopraccitata domanda, a firma dell'arch. Enrico Pagliarusco dello Studio di Architettura Pagliarusco Architetti Associati, dai quali si evince che i reflui provenienti dall'immobile sono raccolti e convogliati ai seguenti recapiti:

- acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici): allacciate alla fognatura acque nere di Via Chemello;
- acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (prima pioggia): allacciate alla condotta acque nere di Via Chemello, previo trattamento in impianto dotato di dissabbiatore e disoleatore;
- acque meteoriche di dilavamento piazzali (seconda pioggia) : allacciate alla condotta comunale acque meteoriche di Via Chemello previo convogliamento in pozzetto d'ispezione dotato di franco di decantazione di 20 cm;
- acque meteoriche di copertura: allacciate alla condotta acque meteoriche di Via Chemello previo convogliamento in pozzetto di ispezione dotato di franco di decantazione di 20 cm ;

Visto il parere favorevole n°158/06 rilasciato dalla scrivente società in data 30/11/06 ;

Vista la risultanza del sopralluogo di verifica svoltosi il giorno 14/05/07;

si esprime **parere favorevole** con le seguenti prescrizioni:

1. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento prodotto dal dilavamento delle acque meteoriche. In particolare, sono vietate le lavorazioni esterne e gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti di lavorazioni che possano essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia;
2. le tubazioni degli scarichi dei servizi e delle acque meteoriche devono rimanere rigorosamente separate tra di loro.

Note: per quanto di competenza, il presente parere è vincolante solo per lo smaltimento delle acque reflue assimilabili alle domestiche.



MBS Spa
(geom. G. Negretto)

M.B.S. - Montecchio Brendola Servizi spa
36075 montecchio maggiore (vi) - via callesella, 89

http://www.mbsspa.com e-mail: info@mbsspa.com

tel. (0444) 696666 r.o. - telefax (0444) 694129

C.F. e P. IVA 02892190247 - REA 201329/Microco - Registro Imprese 02892190247