

Prot. N. _____
da citare nella risposta
(prot. N.2364/A del 25/02/2020)

Este li 12 MAR. 2020

Spett.le ESSE EMME PLAST S.R.L.
via del Lavoro n. 3
36020 Asigliano Veneto VI
PEC: esseemmeplast@legalmail.it

Gent.Ing. Chiara MENEGHINI
PEC: chiara.meneghini2@ingpec.eu

Spett.le Ecochem S.R.L. Unipersonale
PEC: ecochem@pec.confindustriavicenza.it

Spett.le PROVINCIA DI VICENZA
COMUNICAZIONE PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

e p.c. Al Collab. di Bacino
geom. Daniele Miazzi

OGGETTO: **verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii. e dell'art. 8 della L.R. 4/2016 e ss. mm. e ii.**
Ditta proponente – ESSE EMME PLAST S.R.L..
Progetto – Aumento quantitativi rifiuti per attività recupero rifiuti speciali non pericolosi.
Localizzazione - comune di Asigliano Veneto, via del Lavoro n. 3, F.7 MN.636.
Regolarizzazione di opere idrauliche esistenti.

Riscontrando Vs. richiesta, prot. n° 2364/A in data 25/02/2020, visto il precedente parere di competenza idraulica espresso dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, prot. n° 2410 in data 07/03/2018 riguardante la realizzazione di un nuovo piazzale a servizio dell'attività esistente con perimetrazione alberata in via del Lavoro, con la presente si comunica che lo scarico delle "acque di prima pioggia" provenienti dal nuovo piazzale a servizio dell'attività esistente, avente una superficie di mq. 1.500, destinati a parcheggio e invaso (immissione in affossatura privata e successivamente su scolo consorziale denominato "Pezzelunghe"), dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

1. È vietato nel modo più assoluto lo scarico di acque luride o comunque inquinanti nello scolo "Pezzelunghe";
2. Le acque scaricate nello scolo "Pezzelunghe", dovranno essere idonee all'irrigazione;
3. Nei casi in cui il tratto di affossatura interessato dagli scarichi, di cui si richiede autorizzazione, dovesse presentare particolari pressioni ambientali si dovrà limitare e/o sospendere gli scarichi stessi sino al completo ristabilirsi delle condizioni antecedenti al sospetto inquinamento e comunque idonee alla pratica irrigua;
4. Qualora, in caso di piena dello scolo "Pezzelunghe" si verificassero danni alle opere oggetto della presente domanda, nulla è dovuto alla Ditta richiedente a titolo di risarcimento;

5. La Ditta è altresì tenuta a riparare tutti gli eventuali danni derivanti dall'esecuzione delle opere concesse, sollevando questa Amministrazione, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale al riguardo;
6. La Ditta è ritenuta responsabile del dimensionamento dell'opera in relazione ai carichi cui è destinata nonché della sua manutenzione e dell'esecuzione di adeguate protezioni sulla stessa;
7. Eventuali danni causati a terzi, in conseguenza di quanto autorizzato, saranno ad ogni titolo a carico del richiedente;
8. La richiesta è riferita agli elaborati grafici acquisiti agli atti dal Consorzio con protocollo n° 2364/A del 25/02/2020, che si intendono parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegati.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

(Dr. Ing. Giuseppe Gasparetto Stori)

