

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot.N. GE 2020/0045935) COMUNICAZIONE (ART. 19 C.3 DEL D.LGS. 152/2006) DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE SUL PROPRIO SITO WEB DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA DITTA PROPONENTE E CONTESTUALE COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (

Mittente: "Per conto di: centrovicenza@pec.snamretegas.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

Data: 04/11/2020 11:23

A: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

CC: giada.via@provincia.vicenza.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/11/2020 alle ore 11:23:22 (+0100) il messaggio "Prot.N. GE 2020/0045935) COMUNICAZIONE (ART. 19 C.3 DEL D.LGS. 152/2006) DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE SUL PROPRIO SITO WEB DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA DITTA PROPONENTE E CONTESTUALE COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (" è stato inviato da "centrovicenza@pec.snamretegas.it" indirizzato a:

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net giada.via@provincia.vicenza.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec293.20201104112322.06710.685.1.61@pec.actalis.it

—postacert.eml—

Oggetto: Prot.N. GE 2020/0045935) COMUNICAZIONE (ART. 19 C.3 DEL D.LGS. 152/2006) DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE SUL PROPRIO SITO WEB DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA DITTA PROPONENTE E CONTESTUALE COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (

Mittente: "centrovicenza\@pec\.snamretegas\.it" <centrovicenza@pec.snamretegas.it>

Data: 04/11/2020 11:23

A: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

CC: giada.via@provincia.vicenza.it

Con riferimento alla Vs. richiesta Vi comunichiamo che la documentazione prodotta risulta insufficiente per una valutazione adeguata dell'interferenza.

Vogliate pertanto fornirci progetti di dettaglio con evidenza, sia sulle planimetrie che sulle sezioni, del metanodotto rilevato mediante picchettamento da parte del ns. personale.

Il Centro Snam Rete Gas di Vicenza (0444 563 038) resta a disposizione per un incontro presso i ns. uffici di Vicenza da programmare a seguito del ns. picchettamento.

Vi informiamo che eventuali ns. condotte, ove presenti, sono esercite in alta pressione e vincolate da servitù di metanodotto.

Vi rammentiamo che altri eventuali sottoservizi e/o opere interessanti il ns. metanodotto dovranno essere progettati e, ad autorizzazione ottenuta, posati nel rispetto del Decreto Ministeriale 24 Novembre 1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione di gas naturale con densità non superiore a 0,8".

Qualora dovessero verificarsi danni al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dai lavori in oggetto, Vi riterremo fin d'ora responsabili.

A disposizione per qualsiasi altro chiarimento, porgiamo distinti saluti

P.i. Andrea Zarantonello

SNAM RETE GAS Spa

Distretto Nord Orientale

Centro Vicenza

Via Btg. Val Leogra, 92

36100 Vicenza

Fax. 0444565116

Tel. 0444563038

email: centrovicenza@snam.it

pec: centrovicenza@pec.snamretegas.it

Questa e-mail e i documenti eventualmente allegati sono indirizzati unicamente ai destinatari sopra

indicati. Poiché l'email potrebbe contenere informazioni confidenziali, per cortesia avvertite subito il

mittente se il messaggio è stato spedito alla persona sbagliata e cancellatelo in modo permanente. Il

messaggio non può essere diffuso, né inoltrato a terzi, senza il consenso esplicito del mittente.

This e-mail and any attached documents are intended only for the addressee(s) named above. As this

email may contain confidential or legal privileged information, please notify us immediately if you are

not the named addressee and delete the message permanently. This message and any attached

documents should not be disclosed to any other person nor copies taken without the prior consent of

the sender.

— Allegati: —

dati-cert.xml	1,1 KB
postacert.eml	15,2 KB