



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Comando Provinciale VIGILI del FUOCO – VICENZA

36100 Vicenza - Via Farini 16 – tel. 0444 565022 – pec: com.vicenza@cert.vigilfuoco.it

Prevenzione Incendi

 <p>Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile COM-VI REGISTRO UFFICIALE - USCITA</p> <p>Prot. n. _____ del _____</p>
--

Al SICIT 2000 SPA
VIA ARZIGNANO, 80
36072 CHIAMPO

Al Sig SINDACO del Comune di
ARZIGNANO

Pratica n. 25895

OGGETTO: Valutazione del progetto ai sensi ex art. 3 del DPR n.151 del 1.08.2011

SICIT GROUP SPA, VIA DEL LAVORO, 114 - ARZIGNANO - Nuovo edificio avente estensione in pianta di circa 5.030 m2 suddiviso in 8 compartimenti.

In relazione alla istanza di valutazione del progetto pervenuto in data **27.04.2020**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, esaminata la documentazione progettuale relativa all'attività menzionata in oggetto, si comunica che la stessa risulta

CONFORME alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi, subordinando l'esecuzione delle opere e/o degli impianti, alle seguenti prescrizioni:

1. Deve essere effettuato il corretto controllo della temperatura e della pressione nei reattori di esterificazione, nonché l'adeguato dimensionamento dei sistemi di sfogo di emergenza;
2. Devono essere pienamente rispettate le indicazioni dei produttori dei componenti dell'impianto fotovoltaico (pannelli, scatole di collegamento, sezionatori, cablaggi, inverter etc.) contenute nei rispettivi manuali di installazione. tali indicazioni costituiscono requisito essenziale ai fini delle successive dichiarazioni di conformità e del certificato di collaudo. Inoltre gli inverter, se posizionati entro la volumetria del fabbricato, devono essere compartimentati ed areati verso l'esterno. Il presente parere non può essere in ogni caso inteso al fine di validare configurazioni di installazione difformi dai manuali di installazione dei singoli componenti l'impianto fotovoltaico (pannelli, scatole di collegamento, sezionatori, cablaggi, inverter etc.) contenute nei rispettivi manuali di installazione.
3. Deve essere installata la segnaletica di sicurezza che evidenzia la presenza dell'impianto fotovoltaico in copertura in corrispondenza delle aperture del fabbricato.
4. Se nei depositi automatizzati viene stoccato materiale combustibile e/o infiammabile devono essere dotati di idoneo impianto di spegnimento automatico;
5. ; Gli idranti posti in prossimità delle zone "deposito liquidi combustibili" devono essere dotati di lancia formatrice di schiuma con idonea riserva di liquido schiumogeno;

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011 l'istanza di cui all'art. 16 comma 2, del D. Lgs. 139/2006, deve essere presentata prima dell'esercizio dell'attività mediante **segnalazione certificata di inizio attività** (SCIA) corredata da **asseverazione** e da **certificazioni/dichiarazioni** come previsto dal D.M. 7 agosto 2012.

Per le attività di cui all'allegato I del D.P.R. 151/2011, **categorie A e B**, questo Comando effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo segnalate o rilevate.



220724

Prev



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Comando Provinciale VIGILI del FUOCO – VICENZA

36100 Vicenza - Via Farini 16 – tel. 0444 565022 – pec: com.vicenza@cert.vigilfuoco.it

Prevenzione Incendi

Per le attività, invece, di **categoria C**, questo Comando effettua visite tecniche e, in caso di esito positivo, rilascia il certificato di prevenzione incendi.

Il Sig. Sindaco avrà cura di inserire nei propri atti autorizzativi le indicazioni contenute nell'allegato parere.

A titolo indicativo (ma non esaustivo) si indicano di seguito gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d'impianto, rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio, oggetto delle certificazioni/dichiarazioni da allegare alla SCIA in conformità all'allegato II del D.M. 7 agosto 2012:

- 01) Relazione di calcolo del carico d'incendio reale presente nei vari ambienti, con particolare attenzione da porre per quegli ambienti la cui classificazione richiede il rispetto di un valore massimo prefissato (dalla normativa cogente oppure derivante dal D.V.R.);
- 02) Solai carrabili dimensionati staticamente per consentire l'accesso ai mezzi di soccorso VV.F.;
- 03) Elementi strutturali portanti e/o separanti, verticali e/o orizzontali, classificati ai fini della resistenza al fuoco;
- 04) Porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco;
- 05) Materiali combustibili strutturali, di rivestimento o di arredo, classificati ai fini della reazione al fuoco;
- 06) Impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, nei luoghi componenti l'attività con pericolo di esplosione o incendio o in quelli a maggior rischio in caso d'incendio e relativi dispositivi (interruttore o pulsante) atti a sezionare l'impianto elettrico in caso d'emergenza;
- 07) Impianto luci di sicurezza e/o emergenza;
- 08) Sistema adottato ai fini della protezione contro le scariche atmosferiche oppure certificazione con l'esito della valutazione del rischio di fulminazione diretta o indiretta redatta secondo le vigenti norme CEI;
- 09) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
- 10) Rete idrica antincendio e relative tipologie di alimentazione (acquedotto pubblico, riserva idrica, riserva virtualmente inesauribile, ecc.) comprese le afferenti opere di alimentazione;
- 11) Impianti MANUALI di spegnimento (ad esempio idranti, naspi);
- 12) Impianti AUTOMATICI di spegnimento (ad esempio sprinkler, diluvio, a CO₂, ecc.);
- 13) Sistemi fissi automatici di rivelazione di fumo e d'incendio ed eventuali dispositivi di coordinamento funzionale con altre misure o provvedimenti antincendio;
- 14) Impianti di rivelazione infiammabili ed eventuali dispositivi di coordinamento funzionale con altre misure o provvedimenti antincendio;
- 15) Impianti di trasporto e utilizzazione di gas combustibili, sia allo stato liquido sia allo stato aeriforme;
- 16) Sistemi automatici di evacuazione fumi e calore;
- 17) Impianti di segnalazione, comunicazione ed allarme, sia manuali sia automatici;
- 18) Impianti di utilizzo, trasporto e distribuzione di fluidi infiammabili, sia combustibili sia comburenti;
- 19) Dispositivi, attrezzature e altri componenti di impianti tecnologici previsti di tipo approvato, certificato o omologato da parte del Ministero dell'Interno.

La MODULISTICA da utilizzare è reperibile nella sezione "PREVENZIONE INCENDI" del sito ufficiale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile: www.vigilfuoco.it

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

(Dott. Ing. Giovanni VASSALLO)

IL COMANDANTE PROVINCIALE

DIAFERIO



220724

Prev

COD.CER-2020-0032

REV:A00

Rif. Pratica VV.F. n.
25895

Spazio per protocollo



AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO L

VICENZA
provincia

Il sottoscritto NERESINI MASSIMO COSTANTINO
Cognome Nome
 domiciliato in Via Arzignano 80 36072 Chiampo
indirizzo n. civico c.a.p. comune
VI 0444 623132 C.F. N R S M S M 5 6 M 2 8 L 5 5 1 Q
provincia telefono codice fiscale della persona fisica
 nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE
qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)
 della SICIT GROUP S.P.A.
ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.
 con sede in Via Arzignano 80 36072
indirizzo n. civico c.a.p.
Chiampo VI 0444 450946
comune provincia telefono
info@sicitgroup.com sicitgroup@pec.it
indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata

responsabile dell'attività sotto indicata

CHIEDE

ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151 la

VALUTAZIONE DEL PROGETTO ALLEGATO

per i lavori di: nuovo insediamento modifica attività esistente
(barrare con il riquadro di interesse)

relativi all'attività principale: Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg, di superficie lorda superiore a 3000 m².
tipo di attività (albergo, scuola, etc.)

sita in Via del Lavoro 114 36071
indirizzo n. civico c.a.p.
Arzignano VI 0444 623132
comune provincia telefono

La/e attività oggetto di valutazione sono individuate¹ ai n./sotto classe/ cat.:

70	2	C
74	3	C
12	3	C
16	1	C

La documentazione tecnico progettuale è sottoscritta da:

Per. Ind. Boaretto Claudio
Titolo professionale Cognome Nome
 iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio di Padova n. iscrizione 438
comune provincia telefono
 con Ufficio in Via Jacopo Avanzo 45
indirizzo n. civico
35132 Padova PD 049 8642865 – cell. 337 516219
c.a.p. comune provincia telefono
wwwint@tin.it claudio.boaretto@pec.eppi.it
indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata

¹ Riportare il numero e la categoria corrispondente (B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.

INFORMAZIONI GENERALI

a) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITÀ PRINCIPALE E SULLE EVENTUALI ATTIVITÀ SECONDARIE SOGGETTE A CONTROLLO DI PREVENZIONE INCENDI

Trattasi di intervento individuato con "modifiche ad attività esistenti" che sono riconducibili al seguente: D.M.I. 7/08/2012 allegato IV, al punto "D) capoverso iii."

Intervento contemplato in base all'attività di cui al D.M.I. 7/08/2012 punti:

- 70.2.C; Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg, di superficie lorda superiore a 3000 mq. (Nuovo capannone)
- 74.3.C Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 700 kW. (Caldaia con scambio ad olio diatermico; 933 kW (800.000 kCal/h))
- 12.3.C Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 50 mc. (Stoccaggio grasso all'esterno in serbatoi metallici)
- 16.1.C Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc. (Processo esterificazione con uso di glicero in concentrazione superiore al 60%)

b) INDICAZIONI DEL TIPO DI INTERVENTO IN PROGETTO

L'intervento considera di dar seguito alle seguenti:

- a) Realizzazione di nuovo edificio avente estensione in pianta di circa 5.030 m² "attività produttiva" suddiviso in n.8 compartimenti:
aA) 2.906 m²; aB) 617 m²; aC) 1.289 m²; aD) 331 m²; aE) 26 m²; aF) (60+60) m²; aG) 337 m²; aH) 66 m²;
- b) Realizzazione di nuovo edificio avente estensione in pianta di circa 22,8 m² "centrale termica;
- c) Installazione di n.12 serbatoi, cadauno circa 200 m³ (totale 2.400 m³), per contenimento concentrato idrolizzato proteico;
- d) Installazione di n.8 serbatoi, cadauno circa 100 m³ (totale 800 m³), per contenimento concentrato idrolizzato proteico;
- e) Installazione di n.2 serbatoi, cadauno circa 200 m³ (totale 400 m³), per contenimento grasso trattato;
- f) Installazione di n.1 serbatoio, circa 100 m³, per contenimento grasso grezzo;
- g) Installazione di n.1 serbatoio, circa 100 m³, per contenimento glicerina;
- h) Realizzazione di un sistema a caditoia per la raccolta ed il contenimento di eventuali sversamenti accidentali di liquidi dai serbatoi indicati;
- i) Realizzazione di un nuovo impianto di esterificazione;
- j) Installazione di un impianto fotovoltaico dalla potenza di circa 240 kW.

c) NEL PROGETTO SI È FATTO RICORSO, ANCHE PER UNA SOLA ATTIVITÀ (BARRARE CON SOLAMENTE IN CASO AFFERMATIVO):

X ALLE NORME TECNICHE ALLEGATE AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 3 AGOSTO 2015 (RTO) E/O ALLE REGOLE TECNICHE VERTICALI DELLA SEZIONE V (RTV) DELLO STESSO DECRETO.

Allega i seguenti documenti tecnici di progetto², debitamente firmati, conformi a quanto previsto dall'Allegato I³ al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012:

- Relazione tecnica (n. fascicoli: 1)
- Elaborati grafici (n. elaborati: 6)

² In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 9-5-2007, la documentazione tecnica di progetto, a firma di professionista antincendio, deve essere conforme a quanto specificato all'art. 3, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Interno 7-8-2012;

³ In caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione tecnica deve essere conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C del Decreto del Ministero dell'Interno 7-8-2012.

N.B.: la compilazione della distinta di versamento e' obbligatoria.

Attestato di versamento n. ⁴ _____ del _____ intestato alla
 Tesoreria Provinciale dello Stato di **VICENZA - CODICE IBAN:**
IT 98P07601 1180000 0000134361 ai sensi del DLgs 139/2006
 per un totale di **€ 1.250,00** cosi' distinte:

attività n.	70	2.C	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 400,00
		Sottocl./ categoria ⁵	Ricorso a RTO/RTV ⁶	
attività n.	74	3.C	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 200,00
		Sottocl./ categoria	Ricorso a RTO/RTV	
attività n.	12	3.C	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 350,00
		Sottocl./ categoria	Ricorso a RTO/RTV	
attività n.	16	1.C	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 300,00
		Sottocl./ categoria	Ricorso a RTO/RTV	
attività n.			<input type="checkbox"/>	€
		Sottocl./ categoria	Ricorso a RTO/RTV	
attività n.			<input type="checkbox"/>	€
		Sottocl./ categoria	Ricorso a RTO/RTV	

Eventuale diverso indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

INTERTECNO S.R.L.

Cognome _____ Nome _____

Via Jacopo Avanzo _____ 45 _____ 35132 Padova PD

Indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____ comune _____ provincia _____

049 8642865 - 337 516219 | **wwwint@tin.it** | **claudio.boaretto@pec.eppi.it**

telefono _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____

16 marzo 2020

Data

SICIT GROUP SPA
 Via Arzignano, 80
 36072 CAVA VEC (Vicenza)
 Massimo Costantino Neri
 C.F. e P.I. 09970040961

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

Spazio riservato al delegante

Il sottoscritto, per il ritiro del parere o per i chiarimenti tecnici in ordine alla presente istanza, delega il/la sig.

Per. Ind. **Boaretto** **Claudio**

Il/lo professionale _____ cognome _____ nome _____

domiciliato in **Via Jacopo Avanzo**

_____ via - piazza _____

45 **35132** **Padova**

n. civico _____ c.a.p. _____ comune _____

PD **049 8642865 - 337 516219**

provincia _____ telefono _____

16 marzo 2020

Data _____

SICIT GROUP SPA
 Via Arzignano, 80
 36072 CAVA VEC (Vicenza)
 Massimo Costantino Neri
 C.F. e P.I. 09970040961

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

4 In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 9-5-2007, per la definizione dell'importo, si applica l'art 3, comma 3, dello stesso decreto.

5 Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.

6 Barrare il riquadro solo nel caso in cui si sia fatto ricorso alle norme tecniche allegate al decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 (RTO) e/o alle regole tecniche verticali della sezione V (RTV) dello stesso decreto

Spazio riservato al Comando Provinciale VVF

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto _____
addetto incaricato con qualifica di _____, in data ____/____/____ a mezzo documento _____
n. _____ rilasciato in data ____/____/____ da _____
ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. _____
che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.

Data ____/____/____

Firma _____