

Spett.^{le} **PROVINCIA di VICENZA**
Contrà Gazzolle, 1 – 36100 VICENZA (VI)

Spett.^{le} **ARPAV sede di VICENZA**
via Ludovico Lazzaro Zamenhof, 333/335
36100 VICENZA (VI)

Ns. Rif 018-16-E-LT00.doc

oggetto: SUPERMERCATI TOSANO CEREА s.r.l. _ PUNTO VENDITA DI CORNEDO (VI)
Impianto di illuminazione esterna area di ampliamento parcheggi.

In riferimento alle indicazioni ricevute, per quanto in oggetto, relative al documento ARPAV “Linee guida per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione nelle aree commerciali” relativamente all’utilizzo di sorgenti con Temperatura di colore Correlata (CCT) non superiore a 3000 K per i parcheggi, siamo ad indicare quanto di seguito:

- I parcheggi del punto vendita sono stati realizzati negli anni 2009/2010 e per l’illuminazione degli stessi si sono utilizzati apparecchi illuminanti con sorgenti aventi Temperatura di colore Correlata (CCT) 4000 K con progetto illuminotecnico in data 04/2009 ed esecuzione impiantistica in data 03/2010.
- I parcheggi di cui all’oggetto sono un ampliamento dei precedenti con progettazione illuminotecnica in data 09/2017 e realizzazione impiantistica nell’anno 2020; per l’illuminazione degli stessi si sono utilizzati apparecchi illuminanti con sorgenti aventi Temperatura di colore Correlata (CCT) 4000 K al fine di dare uniformità di illuminazione tra l’area di parcheggi esistente e l’area dei parcheggi in ampliamento.

Tale decisione è stata concordata preventivamente con la committente considerando in primis gli aspetti della sicurezza al fine di non creare nelle zone di transito e di parcheggio autoveicoli e nelle zone di passaggio pedoni una disuniformità di illuminazione che possa creare disturbi al guidatore e al pedone.

RingraziandoVi per l’attenzione e rimanendo a disposizione per qualsiasi delucidazione, cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri più distinti saluti.

San Martino B.A. (VR), 06 ottobre 2020

”PIRAMIDE engineering”



Cerea (VR), 06 ottobre 2020

”SUPERMERCATI TOSANO CEREА s.r.l.”