

Simmos PEC

Da: Simmos PEC <simmosrl@pec.it>
Inviato: mercoledì 23 settembre 2020 08:59
A: 'consorzio@pec.altapianuraveneta.eu'; giada.via@provincia.vicenza.it
Oggetto: verifica di assoggettabilità a VIA - Vallortigara Servizi ambientali spa - realizzazione di un nuovo impianto di gestione rifiuti presso il Comune di Marano Vicentino (VI); domanda di compatibilità idraulica e modulistica
Allegati: lettera consorzio.pdf; Disposizione Bonifico SEPA.pdf; domanda.pdf; s1907bkc1-0.xlsx; s1907bkc2-0.xlsx; s1907bkc2-0.pdf; s1907bkc1-0.pdf

Prot. s1907u20-394-0
DT/AC/ac

Egr. ing. Silvia Tizian
Capo Sezione Ambientale
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
Via Guglielmo Oberdan, 2
37047 San Bonifacio VR
consorzio@pec.altapianuraveneta.eu

E p.c.
Preg.mo Dott. Andrea Baldisseri
Ufficio Settore Ambiente, Servizi Rifiuti VIA
Provincia di Vicenza
Palazzo Godi – Nieveo
Contrà Gazzole, 1
36100 Vicenza.
giada.via@provincia.vicenza.it

Oggetto: procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e art. 8 della L.R. 4/2016 per la realizzazione di un nuovo impianto di gestione rifiuti presso il Comune di Marano Vicentino (VI); domanda di compatibilità idraulica e modulistica

A riferimento della comunicazione di codesto spettabile Consorzio contenuta nella richiesta di integrazioni per il procedimento in oggetto, pervenuta dalla Provincia di Vicenza in data 11.09.2020 ed allegata alla presente, come richiesto si tramette la seguente documentazione richiesta ai fini del perfezionamento istruttorio:

- istanza di parere di compatibilità idraulica redatta su modulistica dell'ente;
- tabella excel "pci_comune_pdl-pua-varprg_nome_mm-aa_v01_92889" cui sigla file: s1907bkc1-0.xlsx;
- tabella excel "pci_comune_pi-pat__mm-aa_territorio_66206" cui sigla file: s1907bkc2-0.xlsx;
- bonifico pagamento spese d'istruttoria;
- lettera di richiesta documentazione dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.

A disposizione per ogni chiarimento in merito, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

ing. Antonio Colella

Simmos Srl

PIANI & PROGETTI

studio: 30173 Venezia - Mestre, via Martiri della Libertà, 242/B Tel 041 5352593 Fax 041 2667322 e-mail: info@simmos.it ; e-mail PEC: simmosrl@pec.it ; web: www.simmos.it ; skype: [simmosrl](https://www.skype.com/name/contacts/simmosrl)

CONFIDENTIALITY NOTICE

Ai sensi del Codice per la Protezione dei Dati Personali si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e i relativi allegati sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione rispondendo alla e-mail o telefonando allo +39 041 5352593. Grazie.

This message and its attachments, for the Personal Data Protection Code, may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail or call +39 041 5352593 and delete this message. Thank you for your cooperation.

Simmos PEC

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: mercoledì 23 settembre 2020 09:00
A: simmosrl@pec.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: verifica di assoggettabilità a VIA - Vallortigara Servizi ambientali spa - realizzazione di un nuovo impianto di gestione rifiuti presso il Comune di Marano Vicentino (VI); domanda di compatibilità idraulica e modulistica
Allegati: daticert.xml

Ricevuta di accettazione

Il giorno 23/09/2020 alle ore 08:59:36 (+0200) il messaggio "verifica di assoggettabilità a VIA - Vallortigara Servizi ambientali spa - realizzazione di un nuovo impianto di gestione rifiuti presso il Comune di Marano Vicentino (VI); domanda di compatibilità idraulica e modulistica" proveniente da "simmosrl@pec.it" ed indirizzato a: consorzio@pec.altapianuraveneta.eu ("posta certificata") giada.via@provincia.vicenza.it ("posta ordinaria")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.20200923085936.03536.22.1.64@pec.aruba.it

Simmos PEC

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: mercoledì 23 settembre 2020 09:00
A: simmosrl@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: verifica di assoggettabilità a VIA - Vallortigara Servizi ambientali spa - realizzazione di un nuovo impianto di gestione rifiuti presso il Comune di Marano Vicentino (VI); domanda di compatibilità idraulica e modulistica
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (2,05 MB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 23/09/2020 alle ore 08:59:40 (+0200) il messaggio "verifica di assoggettabilità a VIA - Vallortigara Servizi ambientali spa - realizzazione di un nuovo impianto di gestione rifiuti presso il Comune di Marano Vicentino (VI); domanda di compatibilità idraulica e modulistica" proveniente da "simmosrl@pec.it" ed indirizzato a "consorzio@pec.altapianuraveneta.eu" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200923085936.03536.22.1.64@pec.aruba.it

PRATICA N° _____ / Area _____
(Riservato all'Ufficio)

Spett.le
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
Via Guglielmo Oberdan, 2
37047 San Bonifacio VR

ISTANZA DI PARERE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

Il sottoscritto ¹ DEVIS VALLORTIGARA,
nato a VALDAGNO il 05/05/1973, C.F. VLLDVS73E05L551X,
residente in Comune di TORREBELVICINO (VI), via 25 LUGLIO, n. 117 int.2,
tel. 0445/660455 fax 0445/660078 e-mail info@vallortigara.it;
in qualità di:

proprietario,

legale rappresentante della Ditta (in caso di persona giuridica):

VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI s.p.a. C.F. e P. IVA 02427080243
con sede in Comune di TORREBELVICINO (VI), via DELL'ARTIGIANATO, n. 21
tel. 0445/660455 fax 0445/660078 e-mail info@vallortigara.it;

CHIEDE

ai sensi del DGR 2948/2009 il rilascio di:

PARERE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

del seguente Strumento Urbanistico: ² IMPIANTO DI GESTIONE E RIFIUTI NON PERICOLOSI
dal Titolo: ³ PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.Lgs 152/06 e
ss.mm.ii. PER L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI GESTIONE E RECUPERO RIFIUTI SITO NEL
COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)

da realizzare in Comune di MARANO VICENTINO,
sul foglio n. 2 mapp. 286 - 291 - 297

che vengono ad interessare l'opera idraulica:

demaniale denominata (nome riportato nelle mappe catastali e competenza)

scolo privato,

altro tipo di corpo idrico ricettore. Specificare: SUOLO.

Al fine dell'istruttoria della presente istanza, si comunica che il Professionista incaricato della progettazione è la società
d'ingegneria SIMMOS s.r.l. nella persona del Direttore Tecnico ing. ANTONIO COLELLA Iscritto all'Albo
Professionale degli INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA al n°1635 con Studio in Comune di VENEZIA,
via MARTIRI DELLA LIBERTA', n. 242/B tel. 041/5352593 fax 041/2667322 e-mail PEC simmossrl@pec.it;

Con la presente attesto di essere legittimato alla presentazione della presente domanda e di non violare diritti di terzi.

Si allega la documentazione tecnico amministrativa prescritta.

Torrebelvicino (VI), lì 21/09/2020

In Fede
VALLORTIGARA
SERVIZI AMBIENTALI SPA
36036 TORREBELVICINO

In caso di subentro
Per presa Visione del precedente intestatario

Telemaco

Disposizione Bonifico SEPA

21/09/2020 09:17:14

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
60880 (Descrizione non disponibile)

Azienda **VALLORTIGARA SERVIZI** Sia: **P6974** VIA DELL'ARTIGIANATO 36036 TORREBELVICINO VI
ORD CC ORDINARIO Divisa Conto: **EUR**

Distinta Nr: **2020 / 5323** del: **21/09/2020** Divisa e somma importi: **EUR -150,00** Divisa Rbn Dest. e CTV: **EUR -150,00**

Codice SIA delle disposizioni: **P6974** Azienda: **VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.**

Nr Prog.	Causale	BIC	Nr CC IBAN	Data esec.	Divisa	Importo
Tipo codice / descrizione		Codice		Nr. Ident.		
Codice e descrizione creditore						
Indirizzo			CAP	Località	Prov.	Codice fiscale
Note						

1			IT35J0760111800001009202589	21/09/2020	EUR	-150,00
CONS. BONIFICA CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA						
SPESE ISTRUTTORIA_02427080243						

Nr Effetti	Totale
1	-150,00

COMUNE di MARANO VICENTINO: dati da Relazione di compatibilità idraulica del Professionista	
Committente	Vallortigara Servizi Ambientali s.p.a.
Studio	Simmos s.r.l.
INTERVENTO:	PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. PER L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI GESTIONE E RECUPERO RIFIUTI SITO NEL COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI)
Inquadramento territoriale	
E' uno Strumento Urbanistico? (Si/No, se No, specificare la tipologia di intervento, es. permesso di costruire, ampliamento, ecc...)	NO, Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06
Zona di intervento	Comune di Torrebelvicino
Dati catastali (Comune, Fg., Mapp. le)	Comune Torrebelvicino (VI) - Fg. 2 - mapp. 286 - 291 - 297
A.T.O.	A.T.O. di appartenenza n°3
Riferimento a PAT/PI (Codice trasformazione adottato)	PAT: area 54 - A.T.O. di appartenenza n°3; PI: area n°1 - A.T.O. di appartenenza n°3
Area di trasformazione [mq]	10.910,20
Destinazione d'uso attuale	zona FD riservata agli impianti tecnologici e ai servizi ambientali
Destinazione d'uso futura	zona FD riservata agli impianti tecnologici e ai servizi ambientali
Inquadramento geologico, idrogeologico e idrografico	
Morfologia	Pianeggiante
Livello falda	Non riscontrata - dati di bibliografia indicano una soggiacenza locale a circa 58-60m
Permeabilità [m/s]	4,6*10 ⁻³ m/s
Idrografia	assente
Analisi studi idraulici da Quadro Programmatico e studio preliminare ambientale	
Ubicazione della Stazione di misura	zona omogenea denominata "Alta Vicentina"
Tr	50 anni
H pioggia oraria	68,1 mm
P.A.I. Brenta Bacchiglione	tavola 20 della "Carta della pericolosità idraulica"
P.T.R.C	Difesa del Suolo e degli insediamenti - Ambito naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale - Integrità del territorio agricolo - Sistema insediativo ed infrastrutturale storico e archeologico - parchi e riserve - viabilità - sistema insediativo
PTCP	Carta vincoli e pianificazione - fragilità - geolitologica - idrogeologica - geomorfologica - rischio idraulico - sistema ambientale - sistema insediativo infrastrutturale - sistema paesaggio
P.T.A.	Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta - zone omogenee di protezione dall'inquinamento - aree sensibili
P.A.T.	Carta dei vincoli - delle fragilità - degli invarianti - della trasformabilità
P.I.	Tav.1 intero territorio comunale
Idraulica intervento	
Coefficiente di deflusso di progetto	0,78
Coefficiente udometrico attuale [l/sxha]	34,3 l/s*ha
Coefficiente udometrico prescritto [l/sxha]	34,3 l/s*ha - invarianza
Portata attuale [mc/s]	37,4 l/s
Portata progetto [mc/s]	37,4 l/s
Qmax di prescrizione [l/sxha]	34,3 l/s*ha
Volume imposto da P.A.T.I./P.I. (Genio civile)	600 m3/ha
Volume specifico calcolato da PAT/ PI	600 m3/ha --> 654 m3
V di invaso [m³]	656,43 m3
Misure di mitigazione	
Invasi/meccanismi di infiltrazione facilitata	Invaso costituito da bacino di laminazione a cielo aperto ed invaso in rete Meccanismi di infiltrazione facilitata costituito da una trincea drenate disperdente
Scarico (Si/No)	Si, su suolo
Classificazione corso d'acqua ricettore (privato, demaniale, comunale...)	Non presente
Nome del Corso d'acqua ricettore (se reperibile)	Non presente

N. INTERVENTO	DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	K PERMEABILITA' [m/s]	LIVELLO FALDA (rispetto al p.c.)	IDROLOGIA	Fognatura	Scarico	DESTINAZIONE D'USO ATTUALE	DESTINAZIONE D'USO FUTURA	SUP Trasformazione [m ²]	Tr=50 anni		Tr=200 anni		Interventi di mitigazione	Prescrizioni agli interventi di mitigazione
											V invaso (più cautelativo) [m ³]	V specifico (più cautelativo) [m ³ /ha]	V invaso [m ³]	V specifico [m ³ /ha]		
											Portata unitaria ammessa allo scarico 5 l/s/ha		Portata unitaria ammessa allo scarico 5 l/s/ha			
1	PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. PER L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI GESTIONE E RECUPERO RIFIUTI	Marano Vicentino Via due Camini Foglio 2 mapp. 286-291-297	4,6*10-3 m/s	58 ^{±60} m	Assenza di corsi d'acqua	Non presente	Su suolo con infiltrazione facilitata	zona FD riservata agli impianti tecnologici e ai servizi ambientali	zona FD riservata agli impianti tecnologici e ai servizi ambientali	10.910,20	654,00	600,00	-	-	<p>Principio d'invarianza idraulica: il bilancio idrico tiene conto che la portata meteorica al ricettore non supererà il valore di portata derivante dalle medesime aree prima dell'urbanizzazione (34,3 l/s/ha --> 37,4 l/s) con un tempo di ritorno di 50 anni.</p> <p>Invaso costituito da bacino di laminazione a cielo aperto ed invaso in rete (656,43 m3). Meccanismi di infiltrazione facilitata costituito da una trincea drenate disperdente</p>	

totale superficie di trasformazione

10.910,20