



energy to inspire the world

Montebelluna, 25 ottobre 2021
Prot. C.MONT/POZ/fp n. 362
EAM40309

Spett.
PROVINCIA DI VICENZA
UFFICIO VIA
Palazzo Godi-Nievo, Contrà Gazzolle 1
36100 VICENZA
Inviata tramite PEC a
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Oggetto: verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e dell'art. 8 della L.R. 4/2016.

Ditta proponente – Consorzio di Bonifica Brenta.

Progetto - Trasformazione irrigua.

Localizzazione - comuni di Cassola, Rosà, Rossano Veneto e Tezze sul Brenta.

Comune interessato – Cittadella (PD)

Comunicazione, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 152/2016 e ss. mm. e ii., a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, dell'avvenuta pubblicazione, sul proprio sito internet, della documentazione trasmessa dalla ditta proponente e contestuale comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi degli articoli 7 e 8 della L. 241/90.

Con riferimento alla pregiata Vostra del 13 ottobre 2021 Prot.N. GE 2021/0044073, corredata di elaborati grafici riguardanti l'opera in oggetto, che interessa impianti Snam Rete Gas (Soggetto proprietario e gestore del metanodotto interferito, opera destinata ad attività di trasporto del gas naturale dichiarata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 23 maggio 2000 N. 164 e dell'art. 1, comma 2 lettera b, della legge n. 239/2004 "attività di interesse pubblico") si precisa quanto segue.

L'attività di trasporto del gas naturale svolta dalla scrivente Società è disciplinata dalle vigenti norme di sicurezza del Decreto 24.11.84 del Ministero degli Interni e s.m.i. (*Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8*) e del Decreto 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico (*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 - pubblicato sul S.O. della G.U. n.107 del 08.05.08*) nonché in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei gasdotti con altre infrastrutture o servizi.

In relazione alle predette normative, Snam Rete Gas a tutela delle proprie infrastrutture ha acquisito preventive autorizzazioni/permessi/concessioni e, in terreni privati, costituito idonei titoli opponibili a terzi (servitù di metanodotto).

snam rete gas S.p.A.

Centro di Montebelluna

Via Feltrina sud, 137

Cap 31044 – Montebelluna

Tel. centralino 0423 602004

Fax. 0423 302777

Chiamata di emergenza (24 ore su 24) tel. 0423 302700

Pec. centromontebelluna@pec.snam.it

Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.

Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7

Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.

Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008

R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.

Società con unico socio



energy to inspire the world

Atteso quanto sopra, specifichiamo che per poter valutare idoneamente la compatibilità della Vostra opera con il gasdotto esistente, risulta necessario effettuare il rilievo congiunto della ns condotta, al fine di individuarne l'esatta posizione, e successivamente fornire alla scrivente i Vostri elaborati grafici (planimetrie, sezioni etc.) comprensivi del corretto tracciato del metanodotto

Il Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Montebelluna (tel. 0423302700-- **numero verde 800 900 010**) resta a Vostra disposizione per gli eventuali chiarimenti al riguardo.

Distinti saluti.



Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centro di Montebelluna

Manager
Fabio Varotto

(Firma acquisita digitalmente)