



VIACQUA SpA

Viale dell'Industria 23 · 36100 Vicenza
viacqua@pec.viacqua.it
www.viacqua.it

Vicenza T. 0444 955200
Thiene (VI) T. 0445 801511
info@viacqua.it

Capitale Sociale € 11.578.550 i.v.
Reg. Imp. Vicenza, REA 306449
C. Fiscale e P. Iva 03196760247

Prot. N. 2021.0015474

Vs. rif. GE 20210044929 del 20/10/2021

Red: Buc

Ver: DAT

Prot. Prec.

Vicenza, 11/11/2021

Spett.le
Provincia di Vicenza
AREA TECNICA
Servizio Rifiuti, VIA e VAS
Responsabile del Servizio
p.a. Andrea Baldisseri
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

e p.c.
Spett.le
Comune di Marano Vicentino
Sportello Unico Attività Produttive
maranovicentino.vi@cert.ip-veneto.net

e p.c.
Spett.le
Comune di Zanè
Sportello Unico Attività Produttive
comune.zane.demografici@pec.altovicentino.it

e p.c.
Spett.le
Società Agricola Avicola Summania S.S.
mauro.panozzo@pec.it

Oggetto: procedimento di VIA ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/20016 e ss. mm. e ii. Ditta proponente - Società Agricola Avicola Summania S. S. Progetto - Ampliamento di un insediamento zootecnico ad indirizzo avicolo. Localizzazione - comune di Marano Vicentino, via Mollette n. 68 – comune di Zanè. Attivazione della fase di consultazione con pubblicazione, sul sito web della Provincia di Vicenza, dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.

Si fa seguito alla Vostra in riferimento per esprimere il seguente parere in merito all'intervento in argomento. Per quanto riguarda la rete di smaltimento delle acque reflue, in ragione dell'assenza della rete fognaria pubblica in zona, si rileva che il progetto trasmesso prevede lo smaltimento mediante sistemi alternativi (sub-irrigazione con pre-trattamento con vasca imhoff), la cui competenza autorizzativa non è della scrivente. Per quanto riguarda la rete di acquedotto, si richiama il parere rilasciato al Genio Civile di Vicenza con nostra prot. 2021.0008852 del 23/6/2021, allegata per comodità, e la relazione del dott. geol. Andrea Bertolin, nella quale si rileva un consumo d'acqua superiore a quanto previsto dalla relazione sui processi prodotti (Elab. G7, rev. 1 di ottobre 2021); per quanto sopra si conferma l'impossibilità di garantire il prelievo di tali portate dalla rete di acquedotto in ragione della struttura attuale della rete di zona. Ciò nonostante ci rendiamo comunque disponibili ad un eventuale potenziamento, con costi a carico del Proponente, che potranno essere quantificati su richiesta del proponente stesso.



Si rimane a disposizione per ogni chiarimento con il nostro Corrado Busato al tel. 0445 801575 o e-mail corrado.busato@viacqua.it.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Stefano D'Attilio
RESPONSABILE INVESTIMENTI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefano D'Attilio".

Allegati:

prot 2021.0008852 del 23-06-2021.pdf