



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Comando Provinciale VIGILI del FUOCO – VICENZA

36100 Vicenza - Via Farini 16 – tel. 0444 565022 – pec: com.vicenza@cert.vigilfuoco.it

Prevenzione Incendi

 <p>Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile COM-VI REGISTRO UFFICIALE - USCITA</p> <p>Prot. n. _____ del _____</p>

A PROVINCIA DI VICENZA
AREA TECNICA SERVIZIO RIFIUTI, VIA e VAS
Alla cortese attenzione del Responsabile del Servizio,
Sig. Andrea Baldisseri.

Pratica n. 4078

OGGETTO: presentazione alla Provincia di Vicenza di istanza di VIA ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/20016 e ss. mm. e ii..

Ditta proponente - Verallia Italia S.p.A. - stabilimento di Lonigo.

Progetto - Adeguamento tecnico con aumento potenzialità.

Localizzazione - comune di Lonigo, via del Lavoro n. 1 (località Almisano).

Comuni interessati - Montebello Vicentino, Gambellara e Sarego.

Convocazione a seduta plenaria in teleconferenza del Comitato Tecnico Provinciale VIA.

Con riferimento alla convocazione in oggetto per il giorno 17/02/2022 con nota del 11/02/2022, si comunica l'impossibilità da parte di questo Comando di partecipare con un proprio rappresentante.

Tuttavia si comunica che per l'attività in oggetto questo Comando, a seguito istanza di valutazione del progetto, per le Attività n. 1.1.C, 74.3.C, 48.1.B rubricate nell'allegato I al DPR 151/2011, presentata dalla Ditta in data 18/11/2021 (rif. Pratica VVF 4078 ha espresso con nota prot. 3014 del 09/02/2022 parere favorevole con le seguenti prescrizioni :

1. Ai sensi del DM 15/07/2014 in caso di incendio, al fine di consentire ai soccorritori di intervenire in sicurezza, il gestore o conduttore dell'installazione deve rendere reperibile personale tecnico operativo che, con intervento in loco ovvero mediante intervento in remoto, provveda al sezionamento della porzione di rete a cui è connessa la macchina elettrica fissa. Il sezionamento di emergenza deve essere effettuato in accordo alla normativa tecnica applicabile e deve comunque garantire la continuità di esercizio dell'alimentazione delle utenze di emergenza nonché degli impianti di protezione attiva.

P. IL COMANDANTE PROVINCIALE
COSTA
VASSALLO

