

Prot. N. 2022.0002999

Vs. rif.

Red: LAM

Ver: TAD

Prot. Prec.

Vicenza, 04/03/2022

Spett.le

Amministrazione Provinciale di Vicenza  
Area Tecnica Servizio Rifiuti, VIA e VAS  
[provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

**Oggetto: Avvio del procedimento di VIA. Equipe Srl , via Vicenza, 11, San Vito di Leguzzano**

Con la presente si evidenzia che, alla data attuale, Equipe Srl non ha richiesto direttamente a Viacqua alcun nulla osta o parere preventivo in merito al recapito in fognatura di acque meteoriche o industriali dello stabilimento di via Vicenza, 11, San Vito di Leguzzano.

Nella documentazione scaricata dal Vs. sito internet, in merito all'oggetto, Equipe Srl dichiara che, in fognatura attualmente sono recapitati solo i pluviali dei tetti uffici del versante sud, le acque meteoriche del piazzale est e di parte dell'area scoperta sud; la ditta ritiene inoltre che non sussista alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), comma 1, art. 39 del PTA e propone di mantenere il sistema di raccolta e conferimento delle acque meteoriche attualmente esistente considerato che:

- a) tutte le attività, gli stoccaggi e le operazioni di recupero avvengono all'interno del capannone coperto;
- b) non sono previsti stoccaggi né operazioni all'esterno;
- c) le superfici esterne sono solamente dedicate a parcheggio, passaggio e manovra mezzi (oltre che a rimessaggio cassoni vuoti ripuliti), e comunque hanno un'estensione inferiore a 5000 mq;
- d) sui tetti non insistono sorgenti di sostanze potenzialmente dilavabili da eventi atmosferici.

Qualora le valutazioni di Equipe Srl siano da Voi condivise non esiste alcun scarico in fognatura da autorizzare.

Considerato inoltre che Equipe Srl dichiara che le acque meteoriche e pluviali immesse in fognatura non sono qualitativamente compromesse, queste dovrebbero essere scaricate in recapiti alternativi.

Si ritiene infine necessario che i reflui domestici, attualmente recapitati in pozzo perdente o smaltiti come rifiuto, siano scaricati in fognatura.

Ai sensi degli art. 7 e 8 della L. 241/1990 si comunica che:

- il soggetto competente è la società Viacqua SpA;
- il Responsabile del procedimento e l'ing. Nicola Tadiello, il referente è il dott. Mauro Lanzi disponibile allo 0444.955258 (mail: [mauro.lanzi@viacqua.it](mailto:mauro.lanzi@viacqua.it));
- gli atti inerenti al procedimento sono disponibili presso il servizio clienti industriali nell'orario di apertura al pubblico degli uffici (previo appuntamento).

Distinti Saluti.

Il Direttore Generale  
*Ing. Alberto Piccoli*

