



Consorzio di Bonifica
Alta Pianura Veneta



Rispondere a ticket n. @#2025082104357724

Spett.le
Provincia di Vicenza (VI)
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
come Richiedente ed Ente territorialmente competente

e, p.c. Spett.le
REGIONE VENETO
UNITA' ORGANIZZATIVA
GENIO CIVILE DI VICENZA
c/a Ing. Giovanni Maderni
Contrà Mure S. Rocco, 51
36100 VICENZA
geniocivilevi@pec.regione.veneto.it
come organo tecnico competente in materia, nei cui confronti lo scrivente rilascia, ove richiesto, i necessari pareri endoprocedimentali ai sensi della DGR 2948/2009

COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA
altavillavicentina@cert.ip-veneto.net
come ente territorialmente competente

Oggetto: (Prot.N. GE 2025/0033034) ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA A VIA ART 19 D.LGS 152/2006 - PROPONENTE RANZATO MUNARO - REALIZZAZIONE FABBRICATO COMMERCIALE/DIREZIONALE - ALTAVILLA VICENTINA VIA OLMO SNC S.R. 11 "PADANA SUPERIORE" - AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGG. A VIA ARTT 7 E 8 L. 241/1990; AVVENUTA PUBBLICAZIONE SITO WEB DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DALLA DITTA PROPONENTE A TUTTI GLI ENTI TERRITORIALI POTENZIALMENTE INTERESSATI ART. 19 COMMA 3 D.LGS. 152/2006
Ticket: @#2025082104357724

Committente: Ranzato Pietro e Munaro Alessandra
Mittente: Provincia di Vicenza
Professionista redattore della Relazione idraulica: dott. Geol. Marco Tonello

Codice Pratica: RCI 2025/103 Pratica 390/2025

AVVIO, RICHIESTA INTEGRAZIONI E CONTESTUALE SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO.

Si informa che la Nota pervenuta dal Comune in oggetto, n. prot. 33034, il 18/07/2025, relativa al "Progetto di realizzazione di un fabbricato a destinazione commerciale/direzionale sito in Via Olmo", è stata ricevuta e registrata al protocollo consortile n. 6099 in data 21/07/2025.

Ai sensi della L. 241/1990 si comunica:

- L'avvio del procedimento al fine dell'emissione di un parere idraulico al progetto di cui all'oggetto;
- Il Codice di attribuzione alla pratica da citare nelle comunicazioni: **RCI 2025/103 Pratica 390/2025**;
- Il Responsabile del Procedimento: dott. essa Helga Fazion, Direttore Generale;
- Il Responsabile dell'istruttoria: dott. ing. Silvia Tizian, Capo Sezione Ambiente, silvia.tizian@altapianuraveneta.eu
- L'Istruttore: dott. For. Fabio Marchesini, fabio.marchesini@altapianuraveneta.eu

In riferimento alla Vs. comunicazione in merito all'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi degli articoli 7 e 8 della L. 241/1990 e all'avvenuta pubblicazione, sul proprio sito web, della documentazione trasmessa dalla

Sede legale: Via G. Oberdan n° 2 - 37047 San Bonifacio (VR) c.f.: 92021070237
e-mail: apv@altapianuraveneta.eu - PEC: consorzio@pec.altapianuraveneta.eu - tel.: 045 7616111

Sossano (VI) 36040 - Via Circonvallazione n° 2 - tel.: 0444 885217
Thiene (VI) 36016 - Via Rasa n° 9 - tel.: 0445 369022

ditta proponente a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, si comunica quanto segue:

- questo Consorzio di Bonifica appare individuato quale autorità avente competenza amministrativa in materia ambientale con la quale viene richiesto di esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ss. mm. li;

- esaminata la documentazione ambientale preliminare scaricata, si rileva che i suoi contenuti non riguardano però le problematiche quantitative attinenti alla sostenibilità idraulica che, probabilmente, dovranno essere affrontate prima dell'elaborazione della variante medesima al fine di valutarne la compatibilità idraulica ai sensi della DGR 2948/2009.

Tutto ciò premesso, al fine dell'ottenimento del parere di competenza è necessario pervengano allo scrivente, i seguenti **documenti integrativi**:

- Domanda originale (file scaricabile dal sito internet del Consorzio <https://www.altapianuraveneta.eu/modulistica/>).
- Elaborati grafici debitamente quotati e dimensionati, in formato .pdf e .p7m, relativi allo stato di fatto e di progetto, comprendenti:
 - sezioni e profili delle misure di mitigazione idraulica adottate;
 - piante e sezioni dei particolari dei manufatti di regolazione delle portate indicanti le bocche di fondo tarate di scarico, tubazioni in ingresso, scarico in fognatura, griglie filtranti, stramazzo di troppo pieno, eventuali valvole clapet;
- Tabella dell'elenco delle aree di trasformazione: "SCHEMA_SINTESI_INTERVENTO_SINGOLO", debitamente compilata dal Professionista, nel caso si tratti di studio di una area singola (PUA, VAR PRG, PDL, ecc...); (file scaricabile dal sito internet del Consorzio <https://www.altapianuraveneta.eu/modulistica/>, formato di invio .xls, pdf. o .p7m.
- Ricevuta del versamento delle spese di istruttoria sul CCP n. 1009202589 intestato a Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta Via G. Oberdan 2 37047 San Bonifacio VR per l'importo di € 150,00 per pratiche di compatibilità idraulica; oppure tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie: IBAN del Consorzio => IT35J0760111800001009202589 Intestato a Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con Causale SPESE PER ISTRUTTORIA;
- Informativa sottoscritta dalla ditta richiedente ai sensi della legge sulla privacy - art. 13 Reg. U.E. 679/2016; il modulo si trova nella pagina <https://altapianuraveneta.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/dati-ulteriori/gdpr-e-politiche-privacy.html> (Informativa Consorziati)

Si consiglia, inoltre:

1. E' sempre consigliabile prevedere un sistema dissabbiatore-disoleatore per le acque di prima pioggia derivanti dalle superfici asfaltate. Il dimensionamento delle vasche deve esser eseguito in modo tale da contenere il volume d'acqua derivante dalle superfici asfaltate per un'altezza di pioggia di 5 mm. Per tutta la portata eccedente, le vasche devono essere dotate di un sistema by-pass.

In attesa della documentazione richiesta, si sospendono i termini dell'istruttoria e si porgono distinti saluti.

IL CAPO SEZIONE AMBIENTE - AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
(firmato digitalmente)
(ing. Silvia Tizian)

Per informazioni:

Uff. Ambiente:

Il Responsabile dell'Istruttoria (Ing. Silvia Tizian)

Mail: silvia.tizian@altapianuraveneta.eu

L' Istruttore (dott. Fabio Marchesini)

Mail: fabio.marchesini@altapianuraveneta.eu