VIACQUA

info@viacqua.it | viacqua@pec.viacqua.it
www.viacqua.it

Prot. 2025.0014286
Vs.rif. PEC del 24/07/2025
Red: gin
Ver: das
Prot. Prec.

Spett.le
Provincia di Vicenza
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Vicenza, 01/09/2025

Oggetto: **ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA ART 19 D.LGS 152/2006 - PROPONENTE RANZATO MUNARO - REALIZZAZIONE FABBRICATO COMMERCIALE/DIREZIONALE - ALTAVILLA VICENTINA VIA OLMO SNC S.R. 11 "PADANA SUPERIORE" - AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGG. A VIA ARTT 7 E 8 L. 241/1990; AVVENUTA PUBBLICAZIONE SITO WEB DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DALLA DITTA PROPONENTE A TUTTI GLI ENTI TERRITORIALI POTENZIALMENTE INTERESSATI ART. 19 COMMA 3 D.LGS. 152/2006**

In riferimento alla pratica in oggetto si comunica quanto segue.

Acquedotto

Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ci si riserva di produrre specifico preventivo al promotore dell'intervento per l'introduzione del servizio, qualora necessario, in ragione della richiesta di fornitura che dovrà essere formulata dal Proponente.

Si richiama inoltre l'attenzione su quanto disposto dall'art. 26 del Regolamento del S.I.I. riguardante la "Modalità di erogazione del servizio", ovvero "*Il Gestore, in presenza di situazioni straordinarie, imprevedibili e comunque indipendenti dalla sua volontà, non assume alcun impegno in merito alla quantità ed alla pressione dell'acqua della rete acquedotto. L'Utente che abbisogna di un'erogazione continua e costante deve prevedere nel proprio impianto, a valle del misuratore, una vasca di accumulo e riserva ed eventuale impianto di risollevamento*.".

Si ricordano inoltre le disposizioni di cui agli art. 51, 52 e 53 del Regolamento del S.I.I. riguardanti il "Servizio Antincendio", con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 52, ovvero "*Come dettagliato all'art. 53, l'Utente può richiedere un'utenza uso antincendio, tenendo presente che relativamente alla portata erogata, essa è variabile in funzione della pressione della rete, che nel tempo può essere soggetta a variazioni o modifiche; agli Utenti privati che debbano dotarsi di impianto antincendio, il Gestore si renderà disponibile ad alimentare il loro serbatoio di stoccaggio nei limiti delle*

info@viacqua.it | viacqua@pec.viacqua.it
www.viacqua.it

caratteristiche tecniche della rete di distribuzione" e all'art. 53, ovvero "*Per quanto riguarda le Utenze Antincendio si precisa che le direttive contenute nella normativa vigente non impongono alcun obbligo od onere a carico del Gestore per garantire la portata idrica ai richiedenti la fornitura*".

Fognatura acque nere

Ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate sono sempre ammessi, previo nulla osta, per il quale dovrà essere presentata specifica domanda e sarà prodotto il relativo preventivo, purché detti scarichi osservino il Regolamento stesso.

Fognatura acque bianche (meteoriche)

Si rileva dagli elaborati progettuali che lo scarico della vasca di raccolta delle acque bianche (meteoriche) di progetto avverrà tramite conferimento alla rete di fognatura pubblica di tipo misto DN 1000 mm in calcestruzzo.

Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 20 comma 8 delle Norme Tecniche Attuative del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, di cui al D.Lgs. 152/2006, e dello stesso art. 58 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "*Anche per le reti esistenti che non sia possibile separare deve essere prevista la progressiva eliminazione dell'immissione di acque non inquinate o che rispettano i limiti di emissione per lo scarico in corpo recettore diverso dalla pubblica fognatura*". In aggiunta si evidenzia un generale equilibrio fragile della rete fognaria mista di Altavilla Vicentina per il quale si ritiene non siano ammissibili nuovi apporti alla rete, diversi o superiori a quelli attuali, in ragione anche della trasformazione delle aree in questione.

Per quanto sopra si ritiene opportuno prescrivere l'individuazione di un recapito alternativo per i nuovi apporti di acque bianche (meteoriche) di progetto alla rete di fognatura mista esistente.

Ferme tutte le altre disposizioni del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, si resta in attesa dei chiarimenti richiesti in merito al recapito delle acque bianche relative alle opere in argomento al fine di poter esprimere parere.

Si rimane a disposizione, per ogni utile chiarimento, con Enrico Giuriato al tel. 348 237 4428 o e-mail a enrico.giuriato@viacqua.it.

Distinti saluti.

Responsabile Settore Investimenti
Stefano D'Attilio

VIACQUA SpA Società Benefit
C. Fiscale e P. Iva 03196760247
Viale dell'Industria 23, 36100 Vicenza | tel.0444 955200
Capitale Sociale € 12.023.250 i.v. | Reg.Imp.Vicenza, REA 306449

info@viacqua.it | viacqua@pec.viacqua.it
www.viacqua.it