

PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI LOCALI STORICI

CAFFE' BORSA

proposta *FINANZA DI PROGETTO*

ai sensi dell'art. 183 comma 15 D. Lgs. n.50/2016

CON RESTAURO GENERALE DEL COMPLESSO EDILIZIO

Data: Febbraio 2017

Scala: 1:50 - 1:20

PROGETTO DI FATTIBILITA' - ALLEGATO 1

TAVOLA 15 - STATO ATTUALE

RILIEVO CRITICO

- Sezioni A-A; B-B; C-C

COMMITTENTE:

Comune di Lonigo

PROMOTORE:

Costituendo *R.T.I.*
(raggruppamento temporaneo imprese)

PROGETTISTA:

Studio di Architettura

Arch. Giorgio Casella

archistudio.cf@gmail.com

Via Dalmazia, 6

36045 Lonigo (VI)

tel./fax 0444 436438

E-mail: archistudio.cf@gmail.com

P.E.C.: giorgio.casella@archiworldpec.it

CRITICITA'

(Errati interventi strutturali eseguiti negli anni 1970 circa)

PRIMO IMPALCATO

1. Pesante irrigidimento eseguito con nervature armate e getto di calcestruzzo sopra l'assito con uno spessore di 12-15 cm..


SECONDO IMPALCATO

1. Irrigidimento eseguito sopra assito con massetto in c.l.s. spessore di 10 cm..


2. Controsoffitto eseguito con travetti in calcestruzzo (dim. 10x20h - travetti "varese") posti ad interasse di ml. 1.00 e tavelloni debolmente appoggiati ai travetti stessi.

SOTTOTETTO


1. Controsoffitto eseguito con travetti in calcestruzzo tipo "varese" (dim. 10x20h) posti ad interasse di ml. 1.00 con tavelloni per la parte alta del complesso; travi in legno di supporto ai tavelloni in laterizio per la parte bassa.




SEZIONE A-A




SEZIONE B-B




SEZIONE C-C




SOLAIO C




SOLAIO D




SOLAIO E




SOLAIO F



SOLAIO L



SOLAIO M



SOLAIO N