

Studio Tecnico BERTON

Progettazione e consulenza termotecnica

Per. Ind. Paolo BERTON - Geom. Andrea BERTON
via Roma n. 26 - 36025 Noventa Vicentina (VI)

Tel. 0444-887787 - Fax 0444-789665
E mail: andrea@studioberton.191.it

Noventa Vic.na 12.12.2016

Spett.le
UFFICIO TECNICO
Del Comune di
Lonigo (VI)

Oggetto: Dichiarazione ai fini della Prevenzione Incendi.

Proposta di Finanza di progetto relativo al Caffè Borsa di Lonigo, prot. generale del comune di Lonigo n. 15146/E del 29/06/2016.

Premesso che:

- ⇒ L'edificio sarà adibita bar/ristorante e non sono previsti locali di spettacolo e di trattenimento in genere;
- ⇒ Non è prevista l'installazione di impianti per la produzione di calore e/o cucine con portata termica superiore a 116 KW;
- ⇒ Non è prevista l'installazione di gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici e/o impianti di cogenerazione di potenza complessiva > a 25 kW;

Il sottoscritto Geom. Andrea Berton con studio in Noventa Vicentina via Roma n. 26, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Padova al n° 3443, iscritto nell'elenco dei Professionisti presso il Ministero degli Interni - Direzione Generale della Protezione Civile e dei servizi Antincendi, con Codice PD03443G00126, esaminato il progetto redatto dall'arch. Giorgio Casella ed a seguito di quanto sopra premesso;

DICHIARA

che l'edificio non risulta soggetto (per caratteristiche dimensionali e per gli impianti in esso previsti) a controllo di Prevenzione Incendi in quanto non risulta compreso in alcuno degli 80 punti dell'elenco "allegato I" del D.P.R.151/2011.

Distinti saluti

Il Tecnico incaricato
Geom. Andrea Berton

Professionista nel settore della prevenzione incendi
iscritto negli elenchi del Ministero Dell'Interno
con codice: PD03443G00126.

