



**Acque del Chiampo s.p.a.**  
Servizio Idrico Integrato

**Mod Q 13.2.34A**  
PERMESSO ALLACCIO - Acque reflue assimilabili alle domestiche  
Fognatura urbana

Rev n.0 del 31/12/14



Acque del Chiampo S.p.A.

**Prot.AP/ad/mb/05099/2017**  
**Arzignano 06/03/2017**

Area Tecnica

Servizi a Rete  
**FOGNATURE**

Riferimento pratica 2017/3092

Spett. le  
**SUAP DI LONIGO – 5463**  
PEC: suap.vi@cert.camcom.it

**Oggetto: Permesso di allacciamento delle acque reflue assimilabili alle domestiche in rete fognaria urbana a sistema misto.**

**Interventi edilizi finalizzati alla ristrutturazione di una porzione di un immobile.**

Impresa: COMUNE DI LONIGO – BAR BORSA, Piazza IV Novembre – 36045 LONIGO (VI).

**Riferimento pratica SUAP: 00412580243-10012017-1018.**

Con riferimento alla domanda presentata dall'Impresa, in data 20/01/2017 prot. n. 01403/2017 ed alle successive integrazioni, ricevute il 23/02/2017 prot. n. 04368/2017, per l'ottenimento del Permesso di Allacciamento per lo scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche, nella rete fognaria urbana a sistema misto di Piazza IV Novembre, per l'insediamento produttivo identificato nel foglio 3 mapp. 272 sub. 1, nel quale viene svolta **attività direzionale, bar e bistrot**, visti gli elaborati grafici dai quali si evince che le acque reflue prodotte vengono convogliate ai seguenti punti di scarico:

– **nella rete fognaria urbana a sistema misto di Piazza IV Novembre confluiscono:**

- le acque reflue assimilabili alle domestiche originate dai servizi igienici e dalle cucine e le acque meteoriche provenienti dalla copertura.

Quanto sopra premesso, viene rilasciato al Comune di Lonigo, PI: 0041258024, nella persona del delegato Paola Zuffellato, CF: ZFFPLA67R54E682G per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi, e le competenze di altre Amministrazioni, il presente

#### **Permesso di Allacciamento**

in RETE FOGNARIA URBANA, **delle acque reflue assimilabili alle domestiche**, per consentire la realizzazione delle suddette opere pertinenti alla richiesta avanzata.



Acque del Chiampo S.p.A. via Ferraretta, 20 36071 Arzignano (VI)  
Tel. 0444 459 111 fax 0444 459 222 C.F. 81000070243 P.IVA 02728750247  
R.I. di VI n. 81000070243 R.E.A. n. 271789 cap.soc. 33.051.890,62 euro int. vers.



Le opere fognarie interne dovranno essere realizzate **per quanto non in contrasto con il presente parere** ed in conformità alle seguenti prescrizioni:

1. disporre un pozzetto di ispezione sifonato, a monte dello scarico delle acque reflue domestiche nella rete fognaria urbana, reso accessibile per eventuali ispezioni;
2. **contrariamente a quanto definito nella relazione tecnica**, disporre, in corrispondenza della calata a terra della cucine, un pozzetto condensa grassi, **in materiale plastico. Il pozzetto condensa grassi ad uso esclusivo del piano bar dovrà avere una capacità utile minima di 650 litri** (50 litri/AE; 13 AE), mentre **il pozzetto condensa grassi ad uso esclusivo del bistrot dovrà avere una capacità utile minima di 600 litri** (50 litri/AE; 12 AE). I manufatti sopracitati sono soggetti **all'obbligo di pulizia almeno semestrale**;
3. eliminare eventuali vasche biologiche e/o fosse imhoff e qualsiasi ulteriore decantazione in modo che le acque reflue vadano direttamente immesse nella rete fognaria;
4. **le acque meteoriche provenienti dalla copertura saranno convogliate nella fognatura mista**, si dovrà collocare un pozzetto d'ispezione sifonato a monte dello scarico nella rete fognaria urbana;
5. gli allacci: alla rete fognaria urbana delle acque reflue domestiche e/o assimilabili, e/o alla rete meteorica, nel tratto in suolo pubblico, **qualora non esistenti, saranno realizzati direttamente da Acque del Chiampo S.P.A.**, previa richiesta al numero verde 800/040504 ed accettazione del preventivo di spesa;
6. l'ultimazione delle opere di allaccio dovrà essere seguita dalla presentazione alla scrivente Società della **Dichiarazione di Fine Lavori** come da modello allegato.

Il presente **Provvedimento** decade qualora intervengano modifiche dell'attività attualmente svolta che generino acque reflue industriali, diverse da quelle domestiche ed assimilabili od ancora qualora ci siano modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova istanza.

Si informa che il presente **Provvedimento** non autorizza lo scarico di acque reflue industriali, per le quali è necessario richiedere specifica autorizzazione.

Si ricorda che le opere edilizie sono soggette all'ottenimento, da parte del Comune competente, di idoneo provvedimento (Permesso di Costruire, DIA e/o SCIA) ai sensi del DPR 380/2001.

L'edificio in esame risulta già allacciato alla rete fognaria urbana, per cui contestualmente alla tariffa di acquedotto rimangono in essere, per un quantitativo desunto dal consumo idrico, le tariffe di fognatura e depurazione, approvate dal Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo".

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Alberto Piccoli