



PROVINCIA DI VICENZA

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA Tel. 0444.908111 – C.F. e P. IVA 00496080243

Mail: soggettoaggregatore.sua@provincia.vicenza.it - PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

CIG 78521474B0
CUP B37D18001380004

OGGETTO: S.U.A. per conto del Comune di Vicenza – Procedura aperta appalto lavori di riqualificazione energetica presso la scuola secondaria di 1° grado “F. Maffe” in Contrà Santa Caterina – 1° stralcio.

FAQ – Quesiti aggiornati alla data del 6/06/2019

1 - Domanda

Compilando l'Istanza di ammissione alla gara in oggetto "mod. 1", pag. 2 al punto "O", viene richiesta l'iscrizione alla CCIAA per "attività inerenti la conservazione e il restauro di opere d'arte". Chiedo cortesemente di sapere a cosa si fa riferimento... omissis....

Risposta n. 1

Trattasi di mero refuso.

La dicitura riportata nel Modello Istanza di Ammissione alla gara, che recita al punto o):

“che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
..... per attività inerenti la conservazione e il restauro di opere
d'arte.....

..... ed
attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

- numero di iscrizione.....
- data di iscrizione.....
- durata della ditta/data termine.....

forma giuridica.....”

deve essere intesa:

che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
..... **per la seguente attività**

..... ed
attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

- numero di iscrizione.....

- data di iscrizione.....
- durata della ditta/data termine.....
- forma giuridica.....

Viene pubblicato e messo a disposizione il nuovo modello di modulistica corretto.

2 - Domanda

Si chiede se la categoria OS6 può essere surrogata con la categoria OG1... omissis....

Risposta n. 2

La categoria OS6 non è a qualificazione obbligatoria, pertanto si conferma che la stessa può essere assorbita dalla categoria OG1, purché di adeguata classifica.

3 - Domanda

Si chiede se la trasmittanza termica di 1.4 fa riferimento all'infisso completo di vetro.

Risposta n. 3

La trasmittanza termica di 1.4 fa riferimento al sistema infisso nella sua interezza, quindi comprensivo di vetro.

4 – Domanda

Si chiedono informazioni tecniche riferite agli infissi:

- *è indicato il tipo di profilo Schuco ma non la stratigrafia del vetro, comunque si conferma che gli infissi a base gara devono rispettare la trasm. termica “infisso+vetro” U_w 1,4 w/m²k? e quindi la miglioria sarà minore di U_w 1,4 ?*
- *essendo una riqualificazione energetica si conferma che in futuro saranno installate delle schermature solari, o in questa gara il vetro è da prevedersi Selettivo con fattore solare a norma F_s 35% ?*

Risposta n. 4

- La trasmittanza termica di 1.4 fa riferimento al sistema infisso nella sua interezza, quindi comprensivo di vetro.
Il concorrente deve indicare la riduzione in percentuale della trasmittanza termica U (W/mqK) del sistema infisso rispetto al valore pari a 1,40 (W/mqK) ex Decreto 11 gennaio 2017 pubblicato in G.U. 23 del 28/01/2017. (Esempio: il concorrente si impegna ad fornire infissi con valore $U=1.33$ W/mqK dovrà indicare conseguentemente una riduzione percentuale della trasmittanza termica del 5%).
- Non sono previste in progetto schermature solari di alcun tipo.

5 – Domanda

In riferimento alla gara in oggetto si chiede di che colore devono essere gli infissi in quanto quelli attuali sono in legno.

Quindi si chiede se devono esserle effetto legno simile agli esistenti o un colore ral a scelta della d.l.

Risposta n. 5

Gli infissi sono previsti in alluminio con finitura effetto legno in modo da riprodurre/simulare quelli esistenti in legno.

6 – Domanda

Si chiede, relativamente alla sostituzione dei serramenti per l'Appalto come da oggetto chiediamo conferma sulle quantità dei serramenti da sostituire: Nel computo sono riportati 429,25 mq. mentre nell' abaco serramenti risultano 113,41.

Si chiede se la differenza riguarda uno stralcio futuro.

Risposta n. 6

Le quantità di riferimento sono esclusivamente quelle riportate nel computo metrico estimativo.

7 – Domanda

In riferimento alla gara in oggetto si chiede quale tipologia di infisso (di cui all'abaco di progetto) si fa riferimento per il calcolo della trasmittanza minima richiesta.

Risposta n. 7:

Data l'eterogeneità dimensionale degli infissi il valore di trasmittanza del sistema infisso può essere riferito ad un "modello tipo" di dimensioni 1.00 ml x 2.00 ml.

8 – Domanda:

Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede:

Nel CME sono indicati delle ore di manodopera e precisamente:

Art. 1, 2 e 3 del CME ore 80+80+80

art. 4, 5 e 6 del CME ore 85+80+80

art. 8, 9 e 10 del CME ore 43+40+40

Tali ore sono necessarie per la rimozione e montaggio serramenti e/o sono ore pagate per opere extra?

Risposta n. 8:

La rimozione e il montaggio degli infissi sono operazioni interamente ricomprese negli articoli D.A2 "Lievo serramenti" e D.A2 "Serramenti".

9 – Domanda:

In riferimento alla procedura in oggetto ci riferisce la nostra compagnia assicurativa di essersi confrontata con altri partners e che la polizza richiesta (estensione mesi di garanzia per la manutenzione) non esiste e quindi non è fattibile.

Si chiede cortesemente di indicarci qualora abbiate dei nominativi di assicurazioni che svolgono tale servizio, in modo da poterne fare richiesta.

Risposta n. 9:

Si precisa che non viene richiesta alcuna polizza per "estensione mesi di garanzia per la manutenzione".

Le polizze richieste sono ben due:

1. Il concorrente deve indicare il numero di mesi di estensione della garanzia delle parti meccaniche (comprensivi dei 24 mesi previsti per legge) a decorrere dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. (Esempio: il concorrente si impegna a

fornire una garanzia delle parti meccaniche di 24 mesi + 12 mesi di estensione dovrà indicare conseguentemente 36 mesi). Per ciascun mese offerto dovrà essere rilasciata a garanzia polizza fidejussoria alla fine dell'intervento di € 200,00.

2. Il concorrente deve indicare il numero di mesi di estensione della manutenzione ordinaria a decorrere dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. Per ciascun mese offerto dovrà essere rilasciata a garanzia polizza fidejussoria alla fine dell'intervento di € 100,00.

Si precisa che altre assicurazioni in casi pregressi hanno rilasciato polizze in tal senso di cui si omette il nominativo per ovvie questioni di imparzialità.

10 – Domanda:

In riferimento a quanto indicato al punto A.6 del disciplinare di gara della gara d'appalto per i "lavori di riqualificazione energetica presso la scuola secondaria di 1° grado F. Maffei in Contrà Santa Caterina "

L'attestazione di presa visione può essere presentata anche scansionando l'originale?

10 – Risposta:

Nella Busta A – Documentazione Amministrativa, il certificato di presa visione dei luoghi va inserito in originale.

11 – Domanda:

In riferimento alla vs risposta sulla trasmittanza termica dell'infisso avete indicato una misura di 1,00 x 2,00 per una finestra campione.

Si chiede se la finestra deve essere ad una sola anta o a due ante.

11 – Risposta:

Si ritiene che l'infisso nella sua genericità possa essere considerato ad anta unica.

12 – Domanda:

1. *La riduzione di trasmittanza termica richiesta nel disciplinare è da intendersi come U_w (infisso + vetro) oppure U_g (solo vetro) come riportato nel testo?*
2. *Detta trasmittanza termica dovrà essere riferita al serramento "normalizzato" di misura standard 123x145 cm, oppure alla media delle trasmittanze dei serramenti presenti nell'abaco di progetto?*

12 – Risposta:

1. La trasmittanza termica di 1.4 fa riferimento al sistema infisso nella sua interezza, quindi comprensivo di vetro.
Il concorrente deve indicare la riduzione in percentuale della trasmittanza termica U (W/mqK) del sistema infisso rispetto al valore pari a 1,40 (W/mqK) ex Decreto [11 gennaio 2017](#) pubblicato in G.U. 23 del [28/01/2017](#). (Esempio: il concorrente si impegna ad fornire infissi con valore $U=1.33$ W/mqK dovrà indicare conseguentemente una riduzione percentuale della trasmittanza termica del 5%).
2. Data l'eterogeneità dimensionale degli infissi il valore di trasmittanza del sistema infisso può essere riferito ad un "modello tipo" di dimensioni 1.00 ml x2.00 ml.