SCHEMA RISCALDAMENTO

0,5 kW elettrici

COPERTURA

CALDAIA
350 kW

filtro

scarico convogliato
alla rete di scarico

N

PIANO COPERTURA

ø2"1/2
Q=15.000 l/h

P1	1 Ph	250 W
P2	1 Ph	370 W
P3	1 Ph	270 W
P4	1 Ph	270 W
P5	1 Ph	150 W

DN 125

LOCALE TECNICO D21b

100 l

COMPENSATORE DN 65

CARICO IMPIANTO CON
GRUPPO DI MISURA

Cu ø35
Q=2050 l/h

T

SERVIZI

Cu ø16
200 l/h

R

4 TUBI
F.C.

LOC. D21a

Cu ø22
Q=400 l/h

Cu ø28
Q=1000 l/h

Cu ø28
Q=800 l/h

Cu ø16
Q=200 l/h

Cu ø22
Q=400 l/h

Cu ø35

T

SERVIZI

Cu ø16
200 l/h

R

4 TUBI
F.C.

LOC. C21a

ø2" – Q=9500 l/h

ø2" – Q=9500 l/h

ø2" – Q=7500 l/h

BARRIERA D'ARIA

Cu ø22 – Q=600 l/h

0,3 kW a 230 V

Cu ø22 – Q=600 l/h

Cu ø35
Q=2300 l/h

Cu ø16
Q=250 l/h

T

SERVIZI

Cu ø16
250 l/h

Cu ø35
Q=2300 l/h

Cu ø35
Q=1900 l/h

Cu ø35
Q=1900 l/h

R

4 TUBI
F.C.

LOC. B1c

Cu ø22
400 l/h

PRIMARIO
Q=500 l/h
(75–50°C)
Cu ø22

collettore
pavimento con
regolatore e pompa

Cu ø22

Cu ø28
Q=1400 l/h

Cu ø22
400 l/h

R

4 TUBI
F.C.

LOC. B3

Cu ø28 – Q=1000 l/h

ø2" – Q=9500 l/h

ø2" – Q=9500 l/h

ø2" – Q=5200 l/h

GRUPPO DI
MISURA GAS
METANO

Ⓐ VERSO C.T. ESISTENTE

Ⓑ CREPADONA NORD

ø2" – Q=5200 l/h

ø2" – Q=5200 l/h

VERSO SOTTOCENTRALE ALLEGATO 315

UTA SOTTOTETTO
Q=1000 mc/h
ass. elettrico 1 kW

PIANO SOTTOTETTO

LOC. D24

PIANO SECONDO

LOC. C14–15

PIANO PRIMO

LOC. B3

LOC. B4

PIANO TERRA

PROVINCIA DI **BELLUNO**

COMUNE DI **BELLUNO**

RESTAURO CONSERVATIVO DI
PALAZZO CREPADONA
DESTINATO ALLA NUOVA MEDIATECA DELLE DOLOMITI

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RESTAURO, OPERE EDILI, STRUTTURALI, IMPIANTISTICHE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

COMMITTENTE

COMUNE DI BELLUNO
Piazza Duomo, 1 – 32100 Belluno
C.F.: 00132550252 – P. IVA: 00132550252

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

arch. Carlo Erranti

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

ARTECO ARCHITECTURE ENGINEERING CONSULTING
c.so S. Anastasia n.38 - VERONA
arch. Alberto Zanini

Studio di Ingegneria MAZZORAN TILOCA DE LOTTO
piazza Castello n.4 - BELLUNO
ing. Ludovico De Lotto

ING. PIETRO CANTON
piazza Piloni n.12 - BELLUNO
ing. Pietro Canton

STUDIO BORTOT
via Cal de Formiga n.12b - SANTA GIUSTINA (BL)
per.ind. Beppino Bortot
per.ind. Daniele De Bona

R. STUDIO
via Marmolada n.2/o - ALLEGHE (BL)
ing. Felice Galardo

ING. CHIARA BARATTIN
via General Cantore n.34 - ALPAGO (BL)
ing. Chiara Barattin

IMPIANTI MECCANICI

SCHEMA IMPIANTO ACQUA CALDA
PER RISCALDAMENTO

scala F.S.

DATA
05.09.2018

AGGIORNAMENTI

ALLEGATO
317