

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RESTAURO, OPERE EDILI, STRUTTURALI, IMPIANTISTICHE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO




COMUNE DI BELLUNO
Piazza Duomo, 1 – 32100 Belluno
C.F.: 00132550252 – P.IVA:00132550252

arch. Carlo Erranti

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

ARTECO ARCHITECTURE ENGINEERING CONSULTING
c.so S. Anastasia n.38 - VERONA

ORDINE
degli
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
della provincia di
VERONA



Antonella Milanti
n° 729
sette ore
Antonella Milanti



LUIGI CALCAGNI
MAURIZIO ZERRATO

Studio di Ingegneria MAZZORAN TILOCA DE LOTTO
piazza Castello n.4 - BELLUNO

ing. Ludovico De Lott



ING. PIETRO CANTON
piazza Piloni n.12 - BELLUNO

ing. Pietro Canton

STUDIO BORTOT
via Cal de Formiga n.12b - SANTA GIUSTINA (BL)

per.ind. Beppino Bortot
per.ind. Daniele De Bona

STUDIO
BORTOT
PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

R. STUDIO
via Marmolada n.2/o - ALLEGHE (BL)

ing. Felice Gaiardo

Rstudio[®]
felice gaiardo ingegnere
francesco riva architetto

ING. CHIARA BARATTIN
via General Cantore n.34 - ALPAGO (BL)

ing. Chiara Barattin

PREVENZIONE INCENDI - PRATICA N° 14045
VALUTAZIONE PROGETTO ISTANZA-DEROGA
Parere VVF - Valutazione del progetto in deroga

DATA

05.09.2018

AGGIORNAMENTI

ALLEGATO

509

SCALA



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BELLUNO

Via Gregorio XVI, 3 - 32100 Belluno - ☎ 0437.940941
com.belluno@cert.vigilfuoco.it - comando.belluno@vigilfuoco.it
mail ufficio prevenzione: com.prev.belluno@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione

Pratica n. 14045

All'Arch. Carlo ERRANTI
COMUNE DI BELLUNO
Piazza Duomo, 1
32100 BELLUNO

OGGETTO: Comune di Belluno – via Ripa n. 3 – PALAZZO CREPADONA – Valutazione del progetto in deroga per il restauro di un edificio, sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, al fine di realizzare la nuova mediateca delle Dolomiti – Attività individuata ai nn. 72.1.C - 34.2.C - 65.2.C - 74.1.A dell'Allegato I al DPR 1/8/2011, n. 151.

Con riferimento all'istanza in oggetto, presentata da codesto Comune in data 18/05/2018, si comunica che, con nota prot. n. 12343 del 29/06/2018, la Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco per il Veneto e Trentino Alto Adige ha accolto la richiesta di deroga con gli interventi di compensazione del rischio previsti nella relazione tecnica a firma del Per. Ind. Beppino Bortot e con le seguenti prescrizioni aggiuntive:

- Le aperture del sistema di evacuazione fumi e calore siano predisposte anche per l'afflusso d'aria dall'esterno;
- L'impianto di illuminazione di sicurezza assicuri un livello di illuminamento non inferiore a 10 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 5 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico, per almeno 90 minuti.
- Le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo siano evidenziati da segnaletica di tipo luminoso mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, alimentata sia da rete normale che da alimentazione di sicurezza;
- Gli addetti antincendio conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
- Le sedie, utilizzate per le manifestazioni di pubblico spettacolo, nonché gli altri materiali combustibili di rivestimento e arredo siano omologati nelle rispettive classi di reazione al fuoco.

Ciò premesso, vista la relazione tecnica e gli elaborati grafici prodotti, si comunica, per quanto di competenza, che il progetto è **CONFORME** alla normativa antincendio.

Si richiama la necessità di sottoporre il progetto alla competente Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo per le manifestazioni che sono previste nella corte interna al piano terra.

Anche per quanto non rilevabile dalla documentazione tecnica prodotta, dovranno essere rispettati i disposti di cui al DPR 30 giugno 1995, n. 418 (Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi), al D.M. 20 maggio 1992, n. 569 (Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre), al D.M. 12 aprile 1996 (Approvazione

della regola tecnica....degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi), al D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 (Riordino della disciplina per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), al D.M. 10/03/1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), alla Legge 1/3/1968 n. 186 (...installazioni ed impianti elettrici) ed al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/1/2008 n. 37 (Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

Al completamento delle opere di cui al presente progetto, dovrà essere presentata a questo Comando la prescritta **S.C.I.A.** (Segnalazione Certificata Inizio Attività) allegando le pertinenti dichiarazioni e certificazioni tra quelle di seguito riportate:

- 1- **mod. CERT. REI - 2012** – Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura)
- 2- **mod. DICH. PROD. - 2014** – Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte
- 3- **mod. DICH. IMP. - 2012** – Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto (non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/1/2008 n. 37)
- 4- **mod. CERT. IMP. - 2014** – Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto
- 5- **Dichiarazioni di conformità** previste dall'art. 7 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/1/2008 n. 37, relative agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, con particolare riferimento a:
 - impianti di produzione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'**energia elettrica**
 - impianti di protezione contro le **scariche atmosferiche**
 - impianto per il trasporto e l'utilizzazione dei **gas** allo stato liquido o aeriforme
 - impianti di protezione **antincendio**
 - **estinzione** degli incendi
 - **evacuazione** del **fumo** e del **calore**
 - **rivelazione** e **segnalazione** d'incendio

6- ALTRE DOCUMENTAZIONI

- a) **Dichiarazione** a firma del responsabile dell'attività, attestante
 - Elenco degli elementi di arredo combustibili e del materiale da esporre (cfr. Decreto 20 maggio 1992, n. 569, art. 5, p.ti 3-4-5)
 - quantitativi delle **sostanze** che presentano pericolo d'incendio e/o scoppio
 - numero e tipo d'**impianti** ed apparecchiature pericolose
 - numero di **addetti** dell'attività
 - numero ed il tipo dei **presidi antincendio** presenti (estintori, naspi, idranti, impianti fissi di estinzione, rivelazione incendi, allarme, ecc.)
- b) **Attestati di idoneità tecnica** ai sensi del D.M. 10.3.1998 relativamente ai componenti della squadra di emergenza interna.

Il Funzionario istruttore
S.D.A.C.E. Franco MAGRIN



Il COMANDANTE PROVINCIALE
Ing. Girolamo BENTIVOGLIO FIANDRA