


















BIBLIOTECA RAGAZZI	(P1)	GRUNDFOS UPS 25-80 180
LOGGIATI 1	(P2)	SALMSON SXM 40-80
LOGGIATI 1 (riserva)	(P3)	GRUNDFOS UPE 40-80F 250
CREPADONA 1	(P4)	SALMSON SXM 40-80
CREPADONA 1 (riserva)	(P5)	GRUNDFOS MAGNA 1 40-80F 220
non identificato	(P6)	GRUNDFOS UPS 32-50 180
non identificato	(P7)	GRUNDFOS UPS 32-50 180
CUBO	(P8)	GRUNDFOS MAGNA 25-100 180

⑦	Vaso di espansione a membrana marchio ZILMET mod. 130 CAL-PRO da 200 litri Marchiato CE Precarica= 1,5 bar – p max 6 bar (anno 2007)
⑥	Vaso di espansione a membrana marchio ZILMET mod. 130 CAL-PRO da 200 litri Marchiato CE Precarica= 1,5 bar – p max 6 bar (anno 2007)
⑤	Vaso di espansione a membrana marchio ZILMET mod. 130 CAL-PRO da 80 litri Marchiato CE Precarica= 1,5 bar – p max 6 bar (anno 2006)



	Gruppo di misura volumetrico per acqua sanitaria
	Giunto antivibrante
	Valvola di sfiato aria
	Sonda di temperatura con pozzetto
	Valvola di intercettazione combustibile ad azione positiva
	Valvola di sicurezza
	Manometro (Fondo scala 6.0 bar) con attacco a flangia Ø40mm
	Scarico
	Pompa / Circolatore
	Filtro a Y
	Stabilizzatore o riduttore di pressione (triangolo piccolo= lato alta pressione)
	Valvola di non ritorno (il senso del flusso e' indicato dalla freccia)
	Valvola Boa Control
	Valvola a sfera
	Valvola Boa Compact
	Pozzetto per termometro Øi > 10mm
















PROVINCIA DI **BELLUNO**

COMUNE DI **BELLUNO**

RESTAURO CONSERVATIVO DI
PALAZZO CREPADONA
DESTINATO ALLA NUOVA MEDIATECA DELLE DOLOMITI

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RESTAURO, OPERE EDILI, STRUTTURALI, IMPIANTISTICHE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE



COMMITTENTE  COMUNE DI BELLUNO Piazza Duomo, 1 – 32100 Belluno C.F.: 00132550252 – P. IVA: 00132550252		RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO arch. Carlo Erranti	
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI			
ARTECO ARCHITECTURE ENGINEERING CONSULTING c.so S. Anastasia n.38 - VERONA		 	
Studio di Ingegneria MAZZORAN TILOCA DE LOTTO piazza Castello n.4 - BELLUNO		  	
ING. PIETRO CANTON piazza Piloni n.12 - BELLUNO		 	
STUDIO BORTOT via Cal de Formiga n.12b - SANTA GIUSTINA (BL)		  	
R. STUDIO via Marmolada n.2/o - ALLEGHE (BL)		 	
ING. CHIARA BARATTIN via General Cantore n.34 - ALPAGO (BL)		 	
IMPIANTI MECCANICI SCHEMA C.T. ESISTENTE		DATA 05.09.2018	ALLEGATO 313
scala F.S.		AGGIORNAMENTI	