


[illegible]

LEGENDA CLIMATIZZAZIONE		
	TUBAZIONI ANTIDARTORNO ACQUA CALDA PER ALIMENTAZIONE PAVIMENTI RADIANTI	INDICAZIONE DISCESA TUBAZIONI
	TUBAZIONI ANTIDARTORNO ACQUA CALDA PER ALIMENTAZIONE RADIIARI E FAN COIL	INDICAZIONE SIFONE TUBAZIONI
	TUBAZIONI ANTIDARTORNO ACQUA REFRIGERATA PER ALIMENTAZIONE FAN COIL	COLONNE MONTANTI FLUIDI
	RADIATORE A COLONNE IN ACCIAIO	TERMOSTATO DIGITALE A PARETE PER LOCALI CON IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A PAVIMENTI RADIANTI
	RADIATORE ESISTENTE	INDICATORE DIMENSIONE RADIATORE XX - NUMERO ELEMENTI I - NUMERO COLONNE ZZZZ - ALTEZZA RADIATORE
	RADIATORE A PIASTRE IN ACCIAIO	TERMOSTATO DIGITALE A PARETE PER LOCALI CON IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A FAN COIL
	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PANNELLI A PAVIMENTO CON SEZIONAMENTI E TESTINE ELETTROTERMICHE	VALVOLA MISCELATRICE A 3 VIE ON/OFF
	VENTILCONVETTORE A PAVIMENTO A 2 O 4 TUBI	ANCHE SE NON SPECIFICATO SUGLI ELABORATI GRAFICI, TUTTI GLI ATTRAVERSSAMENTI DI PARETI E SOLAI DEB- PARTE DELLE TUBAZIONI, DEVONO ESSERE RIPRISTINATI CON COLLARI OGI SIGILLATURE TAGLIAFUOCO, CERTIFICATI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE PER LA SPECIFICA APPLICAZIONE.
	VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE A SOSPESO A DUE TUBI	ANCHE SE NON SPECIFICATO SUGLI ELABORATI GRAFICI, TUTTE LE TUBAZIONI DEVONO ESSERE DOTATE CON ANCORAGGI DIMENSIONATI PER RESISTERE ALLE SOLLECITAZIONI SISMICHE DELL'EDIFICIO.
	VALVOLA MISCELATRICE A 2 VIE MODULANTE	ANCHE SE NON SPECIFICATO SUGLI ELABORATI GRAFICI, TUTTE LE TUBAZIONI DEVONO ESSERE DOTATE DI GIUNTI, PEZZI SPECIALI E COMPENSATORI DI DILATAZIONE NECESSARI PER EVITARE ROTTURE DOVUTE ALLE SOLLECITAZIONI TERMICHE E/O AL SISMO.
	COLLARE/SIGILLATURA TAGLIAFUOCO E	
	VALVOLA MISCELATRICE A 2 VIE ON/OFF	

[illegible]

Comune di Belluno



RISTRUTTURAZIONE SCUOLA GABELLI

Progetto Esecutivo

Committente
Comune di Belluno

Raggruppamento temporaneo progettisti

Progettazione architettonica e coordinamento
Mario Cucinella Architects Srl
via F. Flora, 6 40129 Bologna Italia
T +39 051 631 3381 F +39 051 631 3316
mca@mcarchitects.it
www.mcarchitects.it
Certif. UNI EN ISO 9001:2008 n°91580

Progettazione paesaggistica
Arch. Marco Sardella
Arch. Rossana Atena
via Scalfaro 3/5
Roma
Tel +39 3395791017
info@atenastudio.it

Progettazione strutture e sicurezza
Ing. Marco Redolfi
via Carrera 6
Belluno
Tel +39 043726535
m.redolfi@redolfiingegneria.it

Progettazione impiantistica
STIEM ENGINEERING Soc. Coop. aR.
via Giuseppe Brini 45/C
Bologna
Tel +39 05119980170
info@stiem-engineering.it

Titolo tavola

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
PIANTA PIANO PRIMO ALLA EST

PIANTA PIANO PRIMO - ALA EST

Codice consegna	Dis.	Contr.	Appr.

SGB_E_IM_PT	LB	LB	MC
-------------	----	----	----

Data	Scala	Tipo	Rev	N. tavola
------	-------	------	-----	-----------

27/07/2018 14:00 IM 00 5206

27/07/2018	1:100	111	00	J200
------------	-------	-----	----	------